


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Архангельской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«14» апреля 2022 г.

Регистрационный № 29-08-2022-004200



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Дополнительный офис №8637/0212 Архангельского отделения №8637 ПАО  
Сбербанк

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700132195

ИНН: 7707083893

Место нахождения объекта защиты:

обл Архангельская, р-н Няндомский, г Няндама, ул Вокзальная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.03.1992

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	6

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	472
1.6.	Объем здания, куб. м	3171
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Автоматическая установка пожарной сигнализации (далее – АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) смонтирована в 2011 году. Монтаж выполнен ООО «Система безопасности». В АУПС и СОУЭ применены следующие приборы: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-М» - 1 шт., панель «Союз-GSM» - 1 шт.</p> <p>Охранно-пожарная сигнализация выведена на центр мониторинга Северо-западного банка и на круглосуточный пост охраны. На посту установлен АРМ «Орион-Про». Извещатели пожарные (ИП): дымовые ДИП-212-34А, ручные ИПР-513-3А. Оповещатели: звуковые «АС-10», световые «ВЫХОД». СОУЭ соответствует 2 типу Таблице 1 СП 3.13130.2009</p> <p>Линии АУПС и СОУЭ выполнены огнестойкой кабельной линией «ПожТехКабель» кабелем КПСЭнг (А)-FRHF 2x2x0,5; КПСЭнг (А)- FRHF 1x2x0,5;</p>

ППГнг(А)- FRHF 3x1,5. ТО  
установки производит ЧОО  
«Мониторинговый центр  
«Витязь».

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**  
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**  
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (Ноль) рублей 00 копеек

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункт 65 СП 4.13130.2013 пункты 4.3-4.13, таблица 1	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункт 49 СП 8.13130.2009 пункты 5.1, 8.4, 8.6, 8.7, таблица 1	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 24,72 СП 4.13130.2013 пункты 7.1, 8.1	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункт 25 СП 4.13130.2013 пункты 5.6.2, 5.6.4	Выполняется

	опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 14,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37 СП 1.13130.2020 пункты 4.1, 4.2,4.3,4.4,7.12	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункт 60 СП 4.13130.2013 пункты 7.1, 7.3,7.5,7.6,7.7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 9,10 СП 3.13130.2009 пункты 3.3,3.4,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,4.8 ,5.1,5.13, 5.5, таблицы 1,2 СП 5.13130.2009 пункты 13.1,13.2,13.3, 13.4,13.13,13.14,13.15,14.1, 14.3,15.1,15.5, приложение А СП 8.13130.2009 пункты 5.1, 8.5,8.6-8.8, таблица 1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 пункты 14.2,14.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункты 1,2,3,4,5,8,9,11,15,16,17,18,21,41,88	Выполняется

		-92 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
--	--	--	--