

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Архангельской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«18» мая 2022 г.

Регистрационный № 29-08-2022-006142



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского  
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7  
"Семицветик"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ДЕТСКИЙ  
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 7 "СЕМИЦВЕТИК"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1122901004082

ИНН: 2901224867

Место нахождения объекта защиты:

163009, обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 5, к. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.11.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	570
1.6.	Объем здания, куб. м	22622
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Обеспечена передача сигнала от объектового оборудования на автоматизированное место дежурного диспетчера отряда государственной противопожарной службы. АУПС - аналоговая. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) речевая - 3 типа, осуществляется автоматически при срабатывании пожарной сигнализации. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусмотрены световые указатели "Выход". Внутренний пожарный водопровод состоит из 11 пожарных кранов (1 этаж - 4 ПК; 2 этаж - 4 ПК; чердак - 3 ПК). Объект оснащен ситемой противодымной вентиляцией.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба)</p>	

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Отсутствует			
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункт 65 статьи 4,6 глава 16, статьи 78,80 ТРОПБ; статья 20 ФЗоПБ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 49,50 СП 8.13130.2009 пункты 5.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3. 10.4, 10.5, таблица 1	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 24, 72 статьи 4, 6, 78, 90, 98 ТРОПБ, статья 20 ФЗоПБ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 13,25 статьи 4, 6, 57, 58, 78, 80, 87, 13, 4, 135, 136, 137 ТРОПБ, статья 20 ФЗоПБ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 4,6,76,78, 80,90, 97 ТРОПБ, статья 20 ФЗоПБ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 9, 10, 54 статьи 4,6,76,78,80,90,97 ТРОПБ, статья 20 ФЗоПБ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 9, 10, 54 статьи 4,6,54,5,56,78,84,85,86 ТРОПБ, статья 20 ФЗоПБ	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 4,6,54,61,78,82,83,103,104,106,107, глава 26 ТРОПБ, статья 20 ФЗоПБ, СП 5.13130.2009 пункты 14.2, 14.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123 ФЗ ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункты 1, 2, 3, 4 ,5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 41, 88-92. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении норм пожарной безопасности работников организаций (с изменениями) СП 2.13130.2012 пункты 5.2, 6.7	Выполняется