

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Архангельской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» июля 2023 г.

Регистрационный № 29-08-2023-011257



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области "Северодвинский дом - интернат для престарелых и инвалидов"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕВЕРОДВИНСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022900843415

ИНН: 2902037066

Место нахождения объекта защиты:

164500, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Мира, д. 21

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.08.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,

		спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6900
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1704
1.6.	Объем здания, куб. м	15219
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АРМ "Орион", центральный пульт управления "С2000М", блоки индикации "С2000-БИ", двухпроводные линии связи с адресными (тепловыми и дымовыми) пожарными извещателями, контроллеры двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ", релейные блоки "С2000-СП1", контрольно пусковые блоки "С2000-КПБ", прибор контроля доступа "С2000-2", резервные источники питания РИП-12 и БИРП-12, внутриобъектовая радиосистема "Стрелец", система речевого оповещения "Рупор", акустические модули "Соната", оповещатель световой "Выход", внутренний противопожарный водопровод, пожарные краны.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></p> <p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе</p>	

	перечень и тип систем противопожарной защиты)		
	не проводилась		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p>В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен. Ущерб может быть причинен предметам личного пользования получателей социальных услуг в сумме примерно 2 000 000,00 руб.</p>			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	глава 16 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 4.13130.2013 п. 4.3 таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 68 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 1 ч. 1 ст. 90 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 35, ст. 87 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.2.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1.13130.2020 ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.1.2, 4.2.7-4.2.10,	Выполняется

		4.2.22, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.6, 5.1. СП 1.13130.2020	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.1, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54, 56, 84, 86, 91 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4, таблица 1 п. 7 СП 486.1311500.2020, п. 7.2 СП 7.13130.2013, п. 6.1.7, таблица 7.1 п.3 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 4,6,54,61,78,82,83,103 глава 26 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 20 ФЗ-69 "О пожарной безопасности", СП 484.1311500.2020, СП 10.13130.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2-6,9-18, 21-23,26,27,30-33,35-37 ,41-43,49,50,52,54,56,60,65,71,73, раздел IV, XIX Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения...)	Выполняется