

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Архангельской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«17» ноября 2023 г.

Регистрационный № 29-08-2023-019786



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Общежитие №3**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №  
14 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022901218010

ИНН: 2907001458

Место нахождения объекта защиты:

**165115, обл. Архангельская, р-н. Вельский, д. Горка-Муравьевская, ул. Спецгородок,  
д. 1А**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**02.11.1966**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                      |                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>      |                                                                                                                     |
|          | Наименование параметра                    | Значение параметра                                                                                                  |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                     | III                                                                                                                 |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности   | C1                                                                                                                  |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности   | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4.     | Высота здания, м                          | 6                                                                                                                   |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 703                                                                                                                 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                       | здания, кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 1.6.                  | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | 703                                              |
| 1.7.                  | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              | 2                                                |
| 1.8.                  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | ГН умеренная пожаро-опасность                    |
| 1.9.                  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | автоматическая пожарная сигнализация             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 2.                    | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Оценка не проводилась |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 3.                    | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| отсутствуют           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 4.                    | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|                       | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.                  | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 N 214 "Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения                                               | Выполняется                                      |

|      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                | наказаний" Федеральный закон<br>"Технический регламент о<br>требованиях пожарной<br>безопасности" от 22.07.2008 N<br>123-ФЗ                                                                                                                                                               |             |
| 4.2. | Наружное<br>противопожарное<br>водоснабжение                                                                                   | Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 N<br>214 "Об утверждении правил<br>пожарной безопасности на<br>объектах учреждений и органов<br>Федеральной службы исполнения<br>наказаний" Федеральный закон<br>"Технический регламент о<br>требованиях пожарной<br>безопасности" от 22.07.2008 N<br>123-ФЗ | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для<br>пожарной техники                                                                                     | Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 N<br>214 "Об утверждении правил<br>пожарной безопасности на<br>объектах учреждений и органов<br>Федеральной службы исполнения<br>наказаний" Федеральный закон<br>"Технический регламент о<br>требованиях пожарной<br>безопасности" от 22.07.2008 N<br>123-ФЗ | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и<br>объемно-планировочные<br>решения, степень<br>огнестойкости и класс<br>конструктивной пожарной<br>опасности | Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 N<br>214 "Об утверждении правил<br>пожарной безопасности на<br>объектах учреждений и органов<br>Федеральной службы исполнения<br>наказаний" Федеральный закон<br>"Технический регламент о<br>требованиях пожарной<br>безопасности" от 22.07.2008 N<br>123-ФЗ | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности<br>людей при возникновении<br>пожара, эвакуационные<br>пути и выходы                                  | Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 N<br>214 "Об утверждении правил<br>пожарной безопасности на<br>объектах учреждений и органов<br>Федеральной службы исполнения<br>наказаний" Федеральный закон<br>"Технический регламент о                                                                    | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                             | требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ                                                                                                                                                                                                      |             |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                                                                                                                                                           | Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 N 214 "Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний" Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                  | Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 N 214 "Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний" Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 N 214 "Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний" Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                                                                                                                          | Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 N 214 "Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний" Федеральный закон                                                                                    | Выполняется |

|  |  |                                                                                             |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | "Технический регламент о<br>требованиях пожарной<br>безопасности" от 22.07.2008 N<br>123-ФЗ |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|