Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Архангельской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«25» января 2024 г.

Регистрационный № 29-08-2024-000907

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автомобильная газозаправочная станция

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКОБЛГАЗ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022900531070 ИНН: 2900000543

Место нахождения объекта защиты:

163000, обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Ленина, д. 30

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.12.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	15
1.6.	Объем здания, куб. м	36

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализация, система оповещения работников о пожаре или задымлении на объекте, искусственный пожарный водоем

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
В соответствии с полисом страхования, заключенным со страховой компанией АО «СОГАЗ», возможный ущерб от пожара имуществу составляет 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.3, п.4.4; 4.16 СП 4.13130.2013 часть 1; 2; 3 статьи 71 часть 1 статьи 73 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	Выполняется
4.2.	Наружное	п. 4.1, п.4.2, п. 4.3; разделы 9; 10	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 статья 99 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Подраздел 8.2 СП 4.13130.2013 статья 98 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	раздел 6.1 СП 2.13130.2020 статьи 57, 58, 87 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Часть 1; 2; 3 статьи 53; часть 1; 3; 5; 7; 12 статьи 89 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 4.2.5, 4.2.7, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Раздел 7 СП 4.13130.2013 статья 90 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 4.9 4.12 СП 486.1311500.2020 п. 6.4.1, 6.4.2, п. 6.6.16, 6.6.27, 6.6.36 СП 484.1311500.2020 п. 4.1-4.8, раздел 7, таблица № 2 СП 3.13.130.2009 ст. 54, 57, 58, 59, 62, 83 84, 87, 88, 91, 103 123-ФЗ от 22.07.2008 г. раздел 9; 10 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	п. 6.1.1, п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020 Раздел 5 СП 6.13130.2021	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.Глава 4 разделы XIII; XIV; XVII; XVIII; XIX ППРФ № 1479 от 16.09.2020 г., Пункты 1-27 Приказа МЧС № 806 от 18.11.2021 г.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.