

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Архангельской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» февраля 2024 г.

Регистрационный № 29-08-2024-002654



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание спального корпуса

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМЕНИ АДМИРАЛА ФЛОТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Н.Г. КУЗНЕЦОВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022900534359

ИНН: 2901068008

Место нахождения объекта защиты:

163534, обл. Архангельская, р-н. Приморский, п. Беломорье, д. 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1241
1.6.	Объем здания, куб. м	4356
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ; Пульт контроля и управления С2000М; Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ; Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ; Блок сигнально-пусковой С2000-СП1; Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02; Устройство оконечное объектное С2000-PGE; Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А-03; Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А-04; Извещатель пожарный ручной С2000-ИП-03; Резервированный источник питания РИП-12 исп.56, РИП-12 исп.54; Прибор управления Тромбон ПУ-4; Усилитель мощности Тромбон УМ4-360; Блок резервного питания Тромбон БП-21, Открытая стойка СО-224-3; Оповещатель речевой Глагол Н2-10, Глагол Н2-5; Оповещатель световой Молния-12 Выход ; Устройство коммутационное УК-ВУ

2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	№123–ФЗ от 22.07.2008 г.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ , п.71	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ , п.71-72, п.209	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. №123 –ФЗ, ст.88; Постановление	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ , п.13	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы, ст.89; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ , п.16д, п.16ж, п.23-24, п.26-27, п.31	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы, ст.89; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ , п.71-72, п.394 л-м-н	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ , п.71, п.10,п.16е; СП 5.13130.2009, п.13.1-13.7.2, п.13.13.1-13.15.21	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	СП 1.13130.2020	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ , п.2-4,п.6,п.56, п.84, п.372	Выполняется