

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Архангельской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«22» июля 2024 г.

Регистрационный № 29-08-2024-011944



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области  
"Коряжемская городская больница" Городская поликлиника №3

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРЯЖЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1122904002011

ИНН: 2905011820

Место нахождения объекта защиты:

165330, обл. Архангельская, р-н. Котласский, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 29А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	425
1.6.	Объем здания, куб. м	3680
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа. Внутренний и наружный противопожарные водопроводы отсутствуют	
<b>2.</b>			
<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
<b>3.</b>			
<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
00.00 руб.			
<b>4.</b>			
<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статья 2, глава 16, части 1 и 2 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2020 табл 2; п. 5, 5.4,	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	5.8, 5.9, 12.10; п. 75 ППР РФ №1479; ст. 127 №123-ФЗ от 22.07.2008.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Раздел 8 СП 4.13130.2013 (с изм. №1); ППР РФ №1479 (п.71); "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Отдельно стоящее двух этажное кирпичное здание. Эвакуационные выходы из помещений первого этажа отдельные и расположены со всех сторон здания, со второго этажа - центральная лестница и пожарная наружная металлическая лестница. Степень огнестойкости - 2, класс конструктивной пожарной опасности - С1.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020: п.1.1, п.1.3, п.4.1.1, п.4.1.2, п.4.1.4-4.1.6, п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.5-4.2.12, п.4.2.19, п.4.2.22, п.4.2.24, п.4.3, п.4.4.1, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.7, п.4.4.9, п.4.4.12, п.4.4.16, п.4.4.22, п.4.4.23, п.7.1.1-7.1.3, п.7.1.5, табл 6, 7.9, 8.3.1, 9.1, табл 21 №9, табл 20, 9.1.4, 9.3.1-9.3.4, 9.3.8; Ст.2 п.п.1, 48, 49, 50 №123-ФЗ от 22.07.2008; Ст.53 и ст. 89 №123-ФЗ от 22.07.2008; ППР РФ №1479 от 16.09.2020: раздел 1, п.п.23, 24, 26, 27, 29, 31, 37.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 №123-ФЗ от 22.07.2008	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	СП 3.13130.2009: п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1-4.4, п.4.6, п.4.8, п.5.1, п.5.3-5.5, табл. 1, табл. 2; СП 5.13130.2009: п.13.1.11, п.13.1.12, п.13.2.2, п.13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.6,	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.13.3.8, п.13.3.12, п.13.4.1, п.13.13.1-13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.4-13.14.13, п.13.15.2-13.15.4, п.13.15.12, п.13.15.13, п.14.1, п.14.3, п.15.1, п.15.5; п.1.1, п.1.2, п.1.5, п.4.1-4.5, п.9.1, п.9.3, п.9.4 Приложение А. СП 484.1311500.2020; №123-ФЗ от 22.07.2008: ст.51, 53, 54, 56, 61, 62.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№123-ФЗ от 22.07.2008; СП 6.13130.2021 п.5, п.6; СП 7.13130.2013 п.6.1, п.6.8, п.6.9, п.6.22, п.8.1; СП 9.13130.2009 п.4.1.1, п.4.1.8, п.4.1.11, п.4.1.27, п.4.1.28, п.4.1.32, п.4.1.33, п.4.1.34, п.4.1.40, п.4.2.1, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.3.1-4.3.16, п.4.4.1-4.4.21, п.4.5.1-4.5.4 Приложение А, Г; СП 2.13130.2020 п.5.2.2, п.5.2.4, п.5.2.5, п.5.2.7, п.5.3.1-5.3.6, п.5.4.18, п.6.7.19.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР РФ №1479 от 16.09.2020 (раздел 18); Приказом по учреждению назначены ответственные за обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях; Заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию АУПС, СОУЭ; В учреждении соблюдается противопожарный режим.	Выполняется