

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Архангельской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«21» апреля 2026 г.

Регистрационный № 29-08-2026-006605



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр  
Международного института биологических систем-Архангельск"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА  
БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ - АРХАНГЕЛЬСК"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1112901007890

ИНН: 2901217450

Место нахождения объекта защиты:

обл. Архангельская, г. Архангельск, пр-кт. Обводный канал, д. 4, к. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.07.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	279
1.6.	Объем здания, куб. м	5000

1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3 типа, система вытяжной противодымной вентиляции и подпора воздуха, система сухотрубного пожаротушения, система наружного противопожарного водопровода	
<b>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
<b>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Оценка не проводилась			
<b>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, гл.16	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п.4.3, Табл.1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, ст.68 СП 8.13130.2020: п.5.17, табл.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, ст.90 СП 4.13130.2013, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479: п.71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, ст.87, главы 8, 10 СП 4.13130.2013 п.5.5.1, п.5.5.6, п.5.5.7 СП 2.13130.2020 п.6.7.19	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.4.1.2, п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.14-п.4.2.20, п.4.2.22, п.4.2.24, п.4.3.2-п.4.3.7, п.4.3.3, п.4.3.11, п.4.3.12, п.4.4.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.7.1-п.7.3, п.7.6 СП 7.13130.2013 п.7.2	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, гл.14, гл.19 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.54 СП 10.13130.2020, п.6.1.26, п.6.1.27, п.6.2.1, п.9.1, п.9.2, п.9.4 СП 8.13130.2020, п.5.17, табл.2 СП 484.1311500.2020, п.6.2.6, п.6.2.11-6.2.13, п.7.2.1, п.7.2.2, п.7.7.1-7.7.9, Приложение 1, табл. А1 СП 3.13130.2009, п.3.3-3.5, п.4.1-4.4, п.4.6, п.4.8, п.5.1, п.5.3-5.5, табл.1,2 ГОСТ Р 59638-2021, п.6.4, п.6.5 ГОСТ Р 59639-2021, п.6.4.1, п.6.4.2, п.6.4.7-6.4.9	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, ст.103	Выполняется

	<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 484.1311500.2020, п.6.3.5, п.6.6.32, п.6.6.37, п.7.1.13 СП 3.13130.2009, п.3.3, п.3.4, п.5.1 СП 6.13130.2021, п.5.1, п.6.1, п.6.2, п.6.4-6.6 СП 7.13130.2013, п.6, п.7</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>гл.5 Закона от 21.12.1994 №69-ФЗ Приказ МЧС России от 16.12.2024 №1120, Приложение 1 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.1-5, п.9-18, п.20, п.23, п.25-37, п.41-44, п.48-50, п.54-56, п.60, п.119</p>	<p>Выполняется</p>