Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Астраханской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» октября 2024 г.

Регистрационный № 30-08-2024-017260

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Блок-модуль аэродромного контроля ООО "ГПН-Аэро" филиал "Приволжский"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Аэро»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1137746062211 ИНН: 7709921300

Место нахождения объекта защиты:

обл Астраханская, р-н Наримановский, с Солянка, ул Николаевское шоссе

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.06.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6
1.6.	Объем здания, куб. м	15

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация С2000-М_БКИ
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
На основании требования п. 3 ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г., расчеты пожарных рисков угрозы жизни и здоровья людей, уничтожению имущества для рассматриваемого объекта, производить не требуется.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
0 руб. 00 коп.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопаности" ст. 69. Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы	Выполняется

		противопожарной защиты" Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" П.п. 4.3-4.5	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод правил СП 8.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" П.п. 4.1-4.2, 5.2, 8.4, 8.6-8.10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Свод правил СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Огракничение распространиения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" П.п. 8.1, 8.6-8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Свод правил СП 2.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" П.п. 4.6, 5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1., 5.4.11, 5.4.16-5.4.18, 5.4.1-5.6.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Свод правил СП 1.13130-2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" П.п. 4.2.1-4.2.10, 4.3.1-4.3.6, 4.4.1-4.4.10, 7.1.1-7.1.11, 7.13.1-7.13.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90. Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты" Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" П.п. 7.1-7.19	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Свод правил СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты" Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" Таблица 1-4	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", П.п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6,7. Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты" Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" , п.7.1.1-7.13, 7.2.1- 7.2.4. Свод правил СП 6.13130.2021 "Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.1-5.12. 6.1-6.8, приложение А.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	"Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, Раздел 1 п.п.1-5, 8-29, 31-64, Раздел 3, п.п. 73-83, Раздел 9, п.п. 121-166, Раздел 12, п.п. 144-264, Раздел 14, п.п. 286-307. Раздел 16, п.п. 317-,72, Раздел 17,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.п. 3713-391, Раздел 8, Раздел 19	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.