

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Астраханской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» сентября 2025 г.

Регистрационный № 30-08-2025-015182



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

АО "Рыбные корма"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Рыбные корма"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1183025004205

ИНН: 3023020898

Место нахождения объекта защиты:

416111, обл Астраханская, р-н Наримановский, г Нариманов, тер. 2-й квартал
Восточный, Здание 5/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.02.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	32
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6875

1.6.	Объем здания, куб. м	42014
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации адресная, система оповещения и управления эвакуаций людей 3 типа, автоматическая установка пенного пожаротушения, автоматическая установка газового пожаротушения в отдельных помещениях, система приточно-вытяжной противодымной вентиляции, внутренний и наружный противопожарные водопроводы
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчётное значение индивидуального на объекте составляет $9,935 \cdot 10^{-7}$ Комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: 1. При примыкании к производственному зданию категории Б складов сырья и готовой продукции, а также блока одноэтажного здания с техническими помещениями категории В, следует на всю высоту шестиэтажного цеха предусмотреть ограждающие конструкции с пределом огнестойкости EI 150, при этом заполнение проемов в таких перегородках предусмотреть как для стен 1-го типа в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 2.13130.2020. 2. При пересечении противопожарных преград между производственными участками категории Б и В конвейерными лентами, в том числе транзитных устройств норий, падающих сырье из бункера в цех, без возможности применения тамбур-шлюзов, необходимо в противопожарных перегородках в качестве огнезадерживающего устройства применить аэрозольгазовый затвор, а технологическое</p>	

оборудование следует предусмотреть в закрытых камерах.

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Страховая сумма 20000000 (двадцать миллионов рублей) Страховой полис №GAZX12484402858000			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 4, 6, 78, 80, 100). Свод правил СП 4.13130 (табл. 1, п. 6.1.2, табл. 3, п. 6.1.7, табл. 4, п. 6.1.9, табл. 4)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 4, 6, 62, 68, 78, 80, 90, 99). Свод правил СП 8.13130 (п. 5.3., табл. 3, пп. 5.15, 5.17, 6.3, 8.5, 9.2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 4, 6, 78, 90, 98). Свод правил СП 4.13130 (пп. 6.1.20, 8.1.4, 8.1.6, 8.2.1, 8.2.3,)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 4, 6, 52, 57-59, 78, 80, 87, 88, 133, 134, 137, 140, табл. 23, 24, 28, 29). Свод правил СП 2.13130 (пп. 5.2, 5.2.4, 5.3.3-5.3.5, 5.4.3, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.13, 5.4.16, 6.1.1, табл. 6.1, п. 6.2.1 табл. 6.3, п. 6.6.1, табл. 6.9) Свод правил СП 4.13130 (пп. 5.1.2,	Выполняется

		6.1.37, 6.1.41, 6.3.7, 6.3.8,)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 4, 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134, табл. 27, 28). Свод правил СП 1.13130 (пп. 4.1.2, 4.2.1, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.13-4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 7.1.3, табл. 6, п. 7.13.2, пп. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, табл. 15, пп. 8.2.2, 8.2.4, 8.2.11, 8.2.12) Свод правил СП 4.13130 (п. 6.3.9) Свод правил СП 2.13130 (пп. 5.2.7, 5.4.16)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 4, 6, 78, 80, 90, 98-100). Свод правил СП 4.13130 (пп. 7.1, 7.3, 7.12, 7.14, 7.16) Свод правил СП 8.13130 (п. 8.5,) ГОСТ 12.4.026-2015 (табл. К1) ПУЭ (пп. 6.3.22, 6.4.16, 7.1.20, 7.1.56)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 4, 6, 54, 55, 56, 61, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 103, 104, 111, 112). Свод правил СП 484.1311500.2020 (пп. 5.1-5.9, 5.11-5.22, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.13, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1, 6.6, 7.2.2) Свод правил СП 486.1311500.2020 (пп. 4.4, табл. 1-4) Свод правил СП 3.13130.2009. (разд. 6, табл. 1, 2, пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5) Свод правил СП 7.13130 (7.1-7.22) Свод правил СП 10.13130 (табл. 7.2, пп. 6.1.1-6.1.28, 6.2.1-6.2.21, 6.1.23, 12.17) Свод правил СП 8.13130 (п. 5.3., табл. 3, пп. 5.15, 5.17, 5.18, 6.3, 8.5, 9.2,) Свод правил СП 6.13130 (пп. 4.1 – 4.7, 4.9, 4.13, 4.14.) ГОСТ 31565-2012 Свод правил СП 485.1311500.2020	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 4, 6, 52, 54, 61, 78, 82, 83, 84, 103, 104, 111, 112). Свод правил СП 484.1311500.2020 (пп. 7.1.1-7.1.13, 7.2.1-7.2.4, 7.5.1, 7.5.2)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 4, 6, 51, 78). Правила противопожарного режима в Российской Федерации (пп. 2, 3, 5, 9-17, 19, 23, 25-27, 30, 32, 35-37, 41-44, 48-52, 54-56, 60, 63, 65, 67, 71, 73, 121-125, 129, 131, 132, 337-372, 395-413)	Выполняется