

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Астраханской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» декабря 2025 г.

Регистрационный № 30-08-2025-021451



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Пункт хранения ПВКЖ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПН-АЭРО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1137746062211

ИНН: 7709921300

Место нахождения объекта защиты:

обл. Астраханская, р-н. Наримановский, с. Солянка

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09.06.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	72
1.6.	Объем здания, куб. м	180

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Естественная приточно-вытяжная вентиляция, СОУЭ I тип	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ФЗ-123): п. 1 ст. 69, ст. 70, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		<p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013) п.4.3, п.6.1.2 раздел 6 таблица 3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (далее - ППР): пункт 65</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>ФЗ -123 статья 62 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (далее СП 8.13130.2020) п. 5.3 табл. 3 ППР пункт 48, пункт 49</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>ФЗ-123 статья 80 ч.1, статья 90. ППР пункт 71, пункт 72</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ФЗ-123 статья 5, статья 10 ч.2, статья 13, статья 28, статья 29, статья 30, статья 31, статья 34, статья 35, статья 36, статья 37, статья 52 ч.5, статья 53, статья 57, статья 58, статья 80, статья 87, статья 88, статья 134, статья 137, таблицы 21-24, 27-28; ППР пункт 13, пункт 23. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 6.2.1, таблица 6.3 СП 4.13130.2013 пункты 6.1.38-6.1.39, пункт 6.1.47, пункты 6.3.2-6.3.4, пункт 6.3.7, пункт 6.2.9</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	<p>ФЗ-123 статья 7 ч.3, статья 8, статья 9, статья 11, статья 12,</p>	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>статья 13, статья 20, статья 21, статья 26, статья 51, статья 52, статья 53, статья 54, статья 80 ч.1, статья 81, статья 82, статья 83, статья 84, статья 89, статья 91, статья 134, статья 135, таблицы 28, 29, 30 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.1.2, п. 4.2.15, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п.4.2.21, п.4.2.22, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п.4.3.5, п. 4.3.6, п.8.1.4, п. 8.2.7, табл. 15, ППР пункт 2, пункт 16, пункт 23, пункт 26, пункт 27, пункт 28, пункт 36, пункт 37</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 статья 7 ч.2, статья 62, статья 80 ч.1, статья 90. ППР пункт 26, пункт 48, пункт 71, пункт 72	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>ФЗ-123 статья 5, статья 51, статья 52, статья 53, статья 54, статья 62, статья 81, статья 82, статья 83, статья 84, статья 91, статья 103</p> <p>Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"</p> <p>статья 2, статья 3, статья 5, статья 7, статья 8, статья 9, статья 12, статья 15, приложение №3, приложение №5, приложение №6</p> <p>ППР пункт 10, пункт 23, пункт 36, пункт 37, пункт 48, пункт 49, пункт 54, пункт 55, пункт 56, пункт 71</p> <p>СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления</p>	Выполняется

		<p>эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>Требования пожарной безопасности» пункты 3.3 - 3.5, пункты 4.1-4.2, пункт 4.4, пункт 4.8, пункт 5.1, пункт 5.3, таблица 1, таблица 2 СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" пункт 5.1, пункт 6.2, пункт 6.6 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» пункты 5.1-5.2, пункт 5.8, пункты 5.12-5.14, пункт 5.17, пункт 5.19, пункт 5.21, пункт 6.2.6, пункты 6.2.11-6.2.12, пункты 6.3.1-6.6.41, пункт 7.1.3, пункт 7.2.1, приложение А пункт А.1, таблица А.1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» пункт 4.1, пункт 4.8, таблица 3</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной</p>	<p>ФЗ-123 статья 5, статья 51, статья 52, статья 53, статья 54, статья 62, статья 81, статья 82, статья 83, статья 84, статья 91, статья 103</p> <p>Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками</p>	Выполняется

эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития

пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" статья 2, статья 3, статья 5, статья 7, статья 8, статья 9, статья 12, статья 15, приложение №3, приложение №5, приложение №6 ППР пункт 10, пункт 23, пункт 36, пункт 37, пункт 48, пункт 49, пункт 54, пункт 55, пункт 56, пункт 71 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пункты 3.3 - 3.5, пункты 4.1-4.2, пункт 4.4, пункт 4.8, пункт 5.1, пункт 5.3, таблица 1, таблица 2 СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" пункт 5.1, пункт 6.2, пункт 6.6 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» пункты 5.1-5.2, пункт 5.8, пункты 5.12-5.14, пункт 5.17, пункт 5.19, пункт 5.21, пункт 6.2.6, пункты 6.2.11-6.2.12, пункты 6.3.1-6.6.41, пункт 7.1.3, пункт 7.2.1, приложение А пункт А.1, таблица А.1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками

		<p>пожаротушения и системами пожарной сигнализации.</p> <p>Требований пожарной безопасности» пункт 4.1, пункт 4.8, таблица 3</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ФЗ-123 статья 1 ч.1 и 2, статья 3, статья 4, статья 5, статья 6 ч.1 п.1, статья 6.1, статья 8, статья 9, статья 11, статья 12, статья 13, статья 17, статья 18, статья 19, статья 20, статья 21, статья 22, статья 23, статья 26, статья 27, статья 28, статья 29, статья 30, статья 31, статья 32, статья 34, статья 35, статья 36, статья 48, статья 49, статья 50, статья 51, статья 52, статья 53, статья 60, статья 64, статья 78, статья 80, статья 81, статья 92, статья 144, статья 145 ППР пункт 2-пункт 4, пункт 12, пункт 10-пункт 16, пункт 17(1), пункт 19, пункт 23, пункт 26, пункт 27, пункт 28, пункт 32, пункт 35, пункт 36, пункт 37, пункт 41, пункт 60, пункт 64, пункт 65, пункт 71, пункт 72, пункт 73, пункт 122, пункт 128, пункт 131, пункт 244, пункт 257, пункт 258, пункт 260, пункт 261, пункт 262, пункт 263, пункт 264, пункт 286, пункт 287, пункт 288, пункт 293, пункт 298, пункт 318, пункт 339, пункт 354, пункт 356, пункт 357, пункт 358, пункт 360, пункт 362, пункт 363, пункт 372, пункт 392 - пункт 399, пункт 401- пункт 404, пункт 406-пункт 410, пункт 412-пункт 413, приложение N 1,2,4,5,6 ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»: п. 1.1, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 3.1, п. 3.3, п. 3.4, п. 4 Приказ от 18 ноября 2021 г. №806 «Об</p>	Выполняется

	<p>определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» пункты 1-3, приложение №1, приложение №2, приложение №3</p>	
--	---	--