Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Белгородской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«22» января 2024 г.

Регистрационный № 31-08-2022-000491

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Гостиничный комплекс "Белые Росы"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Забивалов Роман Леонидович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 316312300127266 ИНН: 312326156932

Место нахождения объекта защиты:

308006, обл Белгородская, г Белгород, ул Волчанская, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	413
1.6.	Объем здания, куб. м	4081

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС: дымовые пожарные извещатели ИП 212-45 -160шт., извещатели ручные ИПР 513-10 – 17шт., прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 SMD – 2 шт., СОУЭ 3-го типа: громкоговоритель корпусной LB1-UW06-L– 28шт., оповещатель световой Молния - 12 – 17 шт., оповещатель комбинированный светозвуковой Маяк – 12КП – 1 шт. Здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Наружное противопожарное водоснабжение – пожарный гидрант на территории объекта и пожарный гидрант на городской водопроводной сети.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчёт по оценке пожарного риска по объекту «Здание гостиничного комплекса, расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Волчанская, д. 1-в» проведено ООО «Научно-производственный центр «Аудит Безопасности» от 12.05.2014г. с выводом: Величина индивидуального риска в помещениях рассматриваемого функционального пожарного отсека при выполненных сценариях пожаров составила 0,36418 х 10-6, что не превышает одну миллионную в год.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Собственная оценка - 500000 рублей			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 69 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям: п. 4.3-4.5 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 19.09.2020г. № 1479):	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 62 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности: п. 4.1-4.3, 5.1-5.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 90 ч. 1. СП 4.13130.2013 Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям: п. 8.1, 8.6-8.9 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 19.09.2020г. № 1479): 71	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 29-31, 57, 58; СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты: п.п. 5.3.5, 6.7.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 52, 53, 89; СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы: п. п. 4.1.2, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1-4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1-4.4.4, 7.1.1-7.1.3, 7.1.5, 7.2.1; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования п. 3.3; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 19.09.2020г. № 1479): 26-27	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 90 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям: п. 7.1, 7.3, 7,4, 7.16	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 54, 62, 83-84, 91. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п. 3.1-3.4, 4.1-4.4, 4.6 - 4.8 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования 5.14, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.16, 6.6.27 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности П. 4.1, 4.3, 4.4, 4.8,	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования: п. 7.1.3, 7.2.2	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 19.09.2020г. № 1479): 2-6, 11, 13 -17, 19, 23-27, 29, 30-32, 35-36, 41, 49, 54, 55, 60, 65-66, 68, 71. 73, 77 - 80, 84, 85, 286, 395, 397, 398, 407 - 409.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.