

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Белгородской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» апреля 2022 г.

Регистрационный № 31-08-2022-003922



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Многопрофильная поликлиника "Гармония здоровья"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСБЕЛМЕД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1083123018549

ИНН: 3123187900

Место нахождения объекта защиты:

308015, обл Белгородская, г Белгород, ул Пушкина, Дом 34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	19
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	764
1.6.	Объем здания, куб. м	15702
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	ГН умеренная пожаро-опасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)											
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		АПС, СОУЭ 3-го типа, ПК, ПП									
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет индивидуального пожарного риска не проводился</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">1000 руб.</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 69 СП 4.13130.2013 п. 4.3 таблица 1</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 N. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 62 СП 8.13130.2020 п. 5.2 таблица 2 п. 6.3</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 69 СП 4.13130.2013 п. 4.3 таблица 1	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 N. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 62 СП 8.13130.2020 п. 5.2 таблица 2 п. 6.3	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 69 СП 4.13130.2013 п. 4.3 таблица 1	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 N. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 62 СП 8.13130.2020 п. 5.2 таблица 2 п. 6.3	Выполняется										

		п. 8.4 п. 8.6 п. 8.9	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8.1 п. 8.6 п. 8.8 п. 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 57 Ст. 58 Ст. 87 п.1, п.2, п.3, п.5, п.6, п.7, п.11 Ст.89 Ст.140 табл. 21 табл. 22	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 53 Ст. 89 СП 1.13130.2020 п. 4.2.7 п. 4.2.9 п. 4.2.10 п. 4.2.14 п. 4.2.15 п. 4.2.18 п. 4.2.16 п. 4.2.19 п. 4.2.20 п. 4.2.21 п. 4.2.22 п. 4.2.24 п. 4.3.2 п. 4.3.3 п. 4.3.4 п. 4.3.5 п. 4.3.6 п. 4.3.7 п. 4.3.8 п. 4.4.1 п. 4.4.2 п. 4.4.3 п. 4.4.4 п. 4.4.6 п. 4.4.9 п. 4.4.11 п. 4.4.12 п. 4.4.15 п. 7.1.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 7.1 п. 7.2 п. 7.3 п. 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 54 Ст. 56 Ст. 62 Ст. 83 п. 1,4,5,6,7,9 Ст. 84 СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1 п. 6.6.3 п. 6.6.5 п. 6.6.15 п. 6.6.16 п. 6.6.27 п. 6.6.32 п. 6.6.34 п. 6.6.36 п. 6.6.37 п. 6.6.38 п. 7.1.3 п. 7.1.4 п. 7.2.2 Приложение А СП 486.1311500.2020 п. 4.4. таблица 1 СП 3.13130.2009 п. 3.2 п. 3.3 п. 3.4 п. 4.1 п. 4.2 п. 4.4 п, 4.6 п. 4.7 п. 4.8 п. 5.3 п. 5.4 п. 5.5 табл.2 СП 8.13130.2020 п. 5.2 таблица 2 п. 6.3	Выполняется

		п. 8.4 п. 8.6 п. 8.9 СП 10.13130.2020 п. 6.2.1 п. 6.2.2 п. 6.2.3 п. 6.2.5 п. 7.6	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел 7 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст.60 Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации пункты: 2; 3; 4; 5; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 35; 36; 37; 41; 43; 47; 48; 49; 50; 54; 55; 56; 60; 65; 67; 70; 71; 73; 77; 116; 117; 118; 119; 286; 288; 392; 393; 394; 395; 397; 398; 399; 400; 402; 403; 404; 406; 407; 409; 413; приложение № 1. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»: п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 4.4; п. 5.1. 1; п. 6.1.4; п. 6.2.1; п. 6.2.2; п. 6.2.3; п. 6.2.4; п. 6.2.5; п. 6.2.6; п. 6.2.7; п. 6.2.8; п. 6.2.9. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные	Выполняется

	эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» п. 4.5, п. 4.5.2, п. 6.2.3, п. 6.2.4, п. 6.2.5, п. 6.2.6, п. 6.2.7, п. 6.2.8, п. 6.2.9, п. 6.2.10, п. 6.4.2 СП 9.13130.2009 п. 4.1.32 п. 4.3 п. 4.5	
--	---	--