

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Белгородской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» апреля 2022 г.

Регистрационный № 31-08-2022-003938



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Корпус № 8, Заводоуправление, лит А.4

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСИНТЕЗ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023101638647

ИНН: 3123067522

Место нахождения объекта защиты:

308013, обл Белгородская, г Белгород, ул Рабочая, Дом 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1275

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	11800						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС,СОУЭ,ПК,ПГ						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Величина индивидуального пожарного риска: $4.8 \cdot 10$ (в минус 7)</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">1000 руб.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 69 СП 4.13130.2013 п. 4.3, таблица 1</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 69 СП 4.13130.2013 п. 4.3, таблица 1	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 69 СП 4.13130.2013 п. 4.3, таблица 1	Выполняется						

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 62 СП 8.13130 п. 5.3 таблица 2, п. 6.3, п. 8.4, п. 8.6, п. 8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8.1, п. 8.6, п.8.8,п.8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 57, ст. 58, ст. 87, п.1,п.2,п.3,п.5,п.6,п.7,п.11,табл.21, табл.22 СП 2.13130.2020 п. 5.4.16 СП 4.13130.2013 п.5.6.4 п. 6.1.36, п.6.1.37,п.6.1.38,п.6.1.39,п.6.1.40,п.6.1.42,п.6.2.5,п.6.2.10	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 53, ст. 89, п.1,п.2,п.3,п.5,п.8, п.10,п.11 СП 1.13130.2020 п. 4.2.10, п.4.2.13,п.4.2.14,п.4.2.15,п.4.2.18,п.4.2.20,п.4.2.22,п.4.3.2,п.4.3.3,п.4.3.7,п.4.4.1,п.4.4.4,п.4.4.6,п.4.4.7,п.4.4.12,п.4.4.15,п.7.1.1,п.7.1.3,п.7.1.5.,п.7.13.2, п.4.2.7,п.4.2.9,п.4.4.11,п.4.2.19,п.4.3.4,п.4.3.6,п.4.4.2,п.4.4.3	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 7.1, п.7.2,п.7.3,п.7.6,п.7.8,п.7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 54, ст.62,ст.83,п.1,п.4,п.5,п.6,п.7,п.9,	Не выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.84, п.1,п.2,п.3,п.4,п.7,п.8,п.10,п.11 СП 484.1311500.2020 п.6.6.1,п.6.6.3,п.6.6.5,п.6.6.15,п.6.6.16,п.6.6.27,п.6.6.32,п.6.6.34,п.6.6.36,п.6.6.37,п.6.6.38, п.7.1.3,п.7.1.4,п.7.2.2, Приложение А СП 486.1311500.2020 п.4.4. таблица 1 СП 3.13130.2009 п.3.2,п.3.3,п.3.4,п.4.1,п.4.2,п.4.4,п.4.8,п.5.3 ,п.5.4,п.5.5 таблица 2, СП 8.13130 п.5.2 таблица 2, п.6.3,п.8.4,п.8.6,п.8.9 СП 10.13130 п.6.2.1,п.6.2.2,п.6.2.3,п.6.2.4,п.6.2.5, п.7.6 СП 7.13130.2013 п. 7.2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел 7 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 60 Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР): пункты: 2,3,4,5,9,10,11,12,14,15,16, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36, 37,41,42,43,48,49,50,54,55,56,60,65, 67,70,71,73,77,286,288,392,393,394, 395,397,398,399,400,402,403,404,406,407,409,413. Приложение №1 ГОСТ Р 12.4.026-2015 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие	Выполняется

		<p>технические требования и характеристики. Методы испытаний" раздел 4, п.4.1,4.2,4.3,4.4, раздел 5, п.5.1.1, раздел 6, п.6.1.4,6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.4,6.2.5,6.2.6,6.2.7,6.2.8,6.2.9. ГОСТ Р122143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля" п.4.5,п.4.5.2,п.6.2.3,п.6.2.4,п.6.2.5,п.6.2.6,п.6.2.7,п.6.2.8,п.6.2.9,п.6.2.10,п.6.4.2 СП 9.13130.2009 п.4.1.32,п.4.3,п.4.5</p>	
--	--	---	--