Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Белгородской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» июля 2022 г.

Регистрационный № 31-08-2022-009743

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛСТРОМ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛСТРОМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023100508342 ИНН: 3102002179

Место нахождения объекта защиты:

308571, обл Белгородская, р-н Белгородский, с Петропавловка, ул Заводская, Дом 1а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1984

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1391
1.6.	Объем здания, куб. м	23099

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации в административнобытовой части здания: - Система оповещенш и управления эвакуацией людей прг пожаре 2-ого типа в административнобытовой части здания: - НППВ (2 по, ВППВ
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федерального закона РФ №123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданиями и сооружениями	требованиях пожарной безопасности» ст. 98. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным ешениям» гл. 6, вдел 6.1.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной зашиты, Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 5.3, таблица 3.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.1, 11.8.6-8.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130,2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» раздел 5, п. 5.21; 5.23; 5.3.1; 5.3.3; 5.42; 5.4.7; 5.4.18; раздел 6, п. 6.l .l • 6.2.1; табл. 6.1; 6.3.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федерального закона РФ №'123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53. СП l.13 130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» раздел 4, п. 4.25; 4.2.7; 4.2.8; п. 4.3.2-4.3.4; 4.4.2-4.4.4; 4.4.6; раздел 8.1-8.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Федерального закона РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	ликвидации пожара	безопасности» ст. 76, п. 1. СП 4.1 З 130.201 З «Системы противопожарной зашиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструкгивны,м решениям» п. 7.1- 7.3, п. 7.13.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.131 1500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты, Нормы и правила проектирования» п. 5.8, 5.13 - 5.15, 5.18; п. 6.1.5; п. 6.2.1, 6.2.6, 6.2. Н, 6.2.12; п. 6.5.4, п. 6.6.16, табл. 2, п. 7.1.3; раздел 7.2; Приложение А; СП 486.131 1 500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 48, табл. З. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.3-3.5; 4.14.4, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, табл. 1, табл.2. СП 8.13130.2020 «Сисгемы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Т ебования пожа ной безопасности» п.: 5.3, табл. З, 8.4; 8.8.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 52.; п. 5.12 - 5.15; раздел 7.1; 7.2.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-03 ”Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“ статья 5. Обеспечение пожарной безопасности; статья 49. Способы исключения условий образования горючей среды; статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде источников зажигания; статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара; статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре (пл, 11.2, [1.3); статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага; статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях и строениях; статья 62. Источники противопожарного водоснабжения; статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов; статья 81. Требования к функциональным характеристикам	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; статья 82. Требования пожарной безопасности электроустановкам зданий, сооружений и строений (п. 1, [1.2, п.3, п.4, [1,5, ПЛ, 11.8, п.9, п. 10, п. П); статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях (п. 1, п.2, п.3, ПА, [1.5, [1.6, п. 7, 11.8, [1.9, [Л. 10, П.! 1); статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений; статья 91. Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения; статья 134, Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях (п. 1, 11.2, п. 4, (1.6). Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» статья 37. Права и обязанности организаций. Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР): пункты: 2-5; 9; 10; 12; 14; 16; 23; 25-27; 32; 35-37; 40-43; 50; 54-56; 60; 65; 77; раздел Ж; раздел xrv; 395397; 399; 400; 402; 403; 406; 407; 409; приложения № 1, № 2. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1): раздел 4. Общие положения: пункты 4.1; 4.2; 4.3; 4.4. раздел 5. Сигнальные цвета: пунп• 5. l . l ; раздел б. Знаки безопасности: пункты 6.2.1; 6.22; 6,2.3; 6,24; 6.2.5; 6.2.6•, 6.2.7; 6.28. раздел 7. Сигнальная размегка. разлел 8. Общие технические требования. Требования Приказа МЧС России от 18.1 1.2021 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, ос ществляющих т дов ю или сл жебн ю деятельность ворганизациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» : п.: 1, 2, 7- 9, 12-14, 16-18, 20, 22, п иложения Л 1-З.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.