Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Белгородской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» октября 2022 г.

Регистрационный № 31-08-2022-014574

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное учреждение - Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Белгородской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023101648223 ИНН: 3123004723

Место нахождения объекта защиты:

309181, обл Белгородская, г Губкин, ул Фрунзе, Дом 22

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.12.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	642
1.6.	Объем здания, куб. м	6557
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ - 2 типа

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не проводился	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка не проводилась	

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности" статья 69 СП 4.13130.2013 п. 4.3 таблица 1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 62 СП 8.13130.2020 п.5.2 , таблица 2, п.6.3, п. 6.4 п.8.6, п.8.8, п.8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 57, Статья 58, Статья 87 п.1, п.2, п.3, п.5, п.6, п.7, п.11 Таблица 21, Таблица 22	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 89 п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.7, п.8, п.10, п.11 СП 1.13130.2020 п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.11, п.4.2.12, п.4.2.13, п.4.2.14, п. 4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.7, п.4.3.8, п.4.3.11, п.4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.6, п.4.4.8, п.4.4.11, п.4.4.12, п.4.4.16, п.7.1.1, п.7.1.3, п.7.1.5	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 90 СП 4.13130.2013 п.7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 54, статья 55, статья 56, статья 62 статья 83 п.1,4,5,6,7,9 статья 84, статья 85,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статья 86 СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, п. 6.6.3, п. 6.6.5, п. 6.6.15, п. 6.6.16, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.34, п.6.6.36, п.6.6.37, п.7.1.3, п.7.1.4, п.7.2.1 Приложение А СП 486.1311500.2020 п. 4.4, таблица 1 СП 3.13130.2009 п.3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.4, табл.2 СП 8.13130.2020 п.5.2, таблица 2, п.6.3, п.8.3, п.8.5, п.8.8, п.8.9 СП 10.13130.2020 п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.2.5, п.7.6	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел 7 СП 484.1311500.2020 Противопожарная защита достигается автоматической системой пожаротушения , оборудованной прибором управления пожаротушением “С2000-АСПТ” , интегрированной с системой автоматической пожарной сигнализации на базе системы «Бирюза». В помещениях архивов предусмотрены установки пожаротушения газовые МПГ60-80-40 и МПГ60-10-40. Для оповеще-ния о начале тушения в защи-щаемых помещениях предус-мотрены световые табло Молния-24В «Газ-не входи», «Газ-уходи». Автоматическая пожарная сигнализация установлена во всех помещениях и на всех этажах здания и предназначе-на для раннего обнаружения пожара в помещениях и кори-дорах и выдачи адресно-управляющих сигналов на сис-тему оповещения и управле-ния эвакуацией (СОУЭ), отключения вентиляции, а также на пульт противопожар-ной службы. Для своевременного обнаружения пожара применяются пожар-ные извещатели, имеющие свой	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		индивидуальный адрес АСПС «Бирюза» и точно определяющие место возникновения пожара и область его распространения. При формировании сигнала «Пожар» АСПС дает команду для включения сирены на посту охраны и на всех этажах объекта защиты и через коммуникатор и передатчик передается сигнал «Пожар» на пульт противопожарной службы с указанием адреса пожарного извещателя. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) установлена 2-го типа и осуществляется следующими способами: подачей световых и звуковых сигналов на всех этажах объекта защиты в местах с постоянным или временным пребыванием людей; размещением световых оповещателей «Выход» и эвакуационных знаков пожарной безопасности, включение эвакуационного (аварийного) освещения. Установленные пожарные оповещатели обеспечивают информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": статья 60 Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 пункты: 2; 3; 4; 5; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 41; 42; 43; 48; 49; 50; 52; 54;55; 56; 60; 65; 67; 70;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		71; 73; 77; 286; 288; 293; 354; 362;363; 372; 392; 393; 394; 395; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 413; Приложение № 1 пункты: 11, 36, 409. ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»: п. 4.1; п. 4.2; п.4.3; п.4.4; п.5.1.1; п. 6.1.1; п.6.1.4; п.6.2.1; п.6.2.2; п.6.2.3; п.6.2.4; п. 6.2.5; п.6.2.6; п.6.2.7; п. 6.2.8; п.6.2.9. ГОСТ Р12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»: п. 4.5, п.4.5.1, п.4.5.2, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.5, п.6.2.6, п.6.2.7, п.6.2.8, п.6.2.9, п.6.2.10, п.6.4.2 СП 9.13130.2009 п. 4.1.32, п.4.1.33, п.4.2.1, п.4.3, п.4.5	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.