


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Белгородской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» декабря 2022 г.

Регистрационный № 31-08-2022-018629



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Корпус № 4, производственный корпус лит. Б.26 Общество с ограниченной
ответственностью "Полисинтез"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСИНТЕЗ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023101638647

ИНН: 3123067522

Место нахождения объекта защиты:

308009, обл Белгородская, г Белгород, ул Рабочая, Дом 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2166

1.6.	Объем здания, куб. м	17579										
1.7.	Количество этажей	2										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 2-го типа, ПГ ПК										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился.</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">1000 (одна тысяча) рублей.</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 69 Ст.100 СП4.13130.2013 п.6.1.2, таблица 3</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 69 Ст.100 СП4.13130.2013 п.6.1.2, таблица 3	Выполняется	4.2. Наружное	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 69 Ст.100 СП4.13130.2013 п.6.1.2, таблица 3	Выполняется										
4.2. Наружное	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется										

	противопожарное водоснабжение	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: статья 62. СП 8.13130 п.5.3 таблица 3 п.6.3 п.8.5 п.8.8 п.8.9	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: статья 98 СП 4.13130.2013 п.8.6 п.8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 57 Ст. 58 Ст. 87 п.1,п.2, п.3, п.5,п.6, п.7, п.11 табл.21 табл.22 СП2.13130.2020: п.5.4.1 п.5.4.2 п.5.4.4 п.5.4.7 п.5.4.8 п.5.4.10 п.5.4.11 п.5.4.16 п.5.4.20 п.6.1.1 п.6.6.1 СП4.13130.2013: п.6.1.36 п.6.1.37 п.6.1.38 п.6.1.39 п.6.1.40 п.6.1.42 п.6.1.43 п.6.2.1 п.6.2.2 п.6.2.4 п.6.2.5 п.6.2.8 п.6.2.10	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст.53 Ст.134 п.1, п.2, п.3, п.4, п.6. табл.28 табл.29 СП 1.13130.2020 п.4.2.3 п.4.2.5 п.4.2.9 п.4.2.18 п.4.2.19 п.4.2.22 п.4.3.1 п.4.3.2 п.4.3.3 п.4.3.5 п.4.3.6 п.4.3.7 п.4.3.11 п.4.4.1 п.4.4.6 п.4.4.9 п.4.4.15 п.8.1.1 п.8.1.2 п.8.1.3 п.8.1.4 п.8.1.8 п.8.2.1 п.8.2.7 п.8.2.10 п.8.2.11 п.8.2.12 п.8.3.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст. 90 СП 4.13130.2013 п.6.2.15 п.7.1 п.7.2 п.7.3 п.7.10 п.7.13 п.7.16	Выполняется
4.7.	Системы	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст.54 Ст.56 Ст.62 Ст.83 п.1,п.4, п.5, п.6, п.9 Ст.84 п.1,п.2, п.3, п.4, п.7, п.8, п.10, п.11 СП 484.1311500.2020 п.6.6.1 п.6.6.3 п.6.6.5 п.6.6.15 п.6.6.16 п.6.6.27 п.6.6.32 п.6.6.34 п.6.6.36 п.6.6.37 п.6.6.38 п.7.1.3 п.7.1.4 п.7.2.2 Приложение А СП 486.1311500.2020 п.4.4. таблица 1 СП3.13130.2009 п.3.2 п.3.3 п.3.4 п.4.1 п.4.2 п.4.4 п.4.8 п.5.3 таблица 2 СП 8.13130 п.5.2 таблица 2 п.6.3 п.8.4 п.8.6 п.8.9 СП10.13130 п.6.2.1 п.6.2.2 п.6.2.3 п.6.2.4 п.6.2.5 п.7.2 п.7.3 п.7.4 п.7.5 п.7.6 таблица 7.2</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Раздел 7 СП 484.1311500.2020 При обнаружении пожарными извещателями очага пожара поступает сигнал на приемно-контрольный прибор, который формирует сигналы на включение системы оповещения людей о пожаре – звуковая, световая сигнализация, отключения систем приточно-вытяжной вентиляции. Обеспечивается принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта. Пульт контроля и управления предназначен для контроля состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола возникающих в системе событий, индикации тревог, управления автоматикой. Пульт объединяет подключенные к нему приборы в одну систему, обеспечивая их взаимодействие между собой. Линии связи между техническими средствами</p>	Выполняется

		<p>автоматических установок пожарной сигнализации выполняются с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов тревоги. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации обеспечиваются бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Ст.60 Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР): пункты: 2; 3; 4; 5; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 32; 34; 35; 36; 37; 48; 49; 50; 54; 55; 60; 65; 70; 71; 73; 77; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 128; 130; 131; 254; 255; 256; 258; 286; 287; 288; 289; 290; 292; 293; 297; 298; 299; 354; 358; 360; 362; 364; 366; 367; 372; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 406; 407; 409; 410; 411; Приложение №1, Приложение №2. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»: раздел 4. Общие положения: пункты 4.1; 4.2; 4.3; 4.4. раздел 5. Сигнальные цвета: пункт 5.1.1; раздел 6. Знаки безопасности: пункты 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.2.6; 6.2.7; 6.2.8; 6.2.9. ГОСТ Р12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы</p>	Выполняется

	фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» п.4.5, п.4.5.2, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.5, п.6.2.6, п.6.2.7, п.6.2.8, п.6.2.9, п.6.2.10, п.6.4.2 СП 9.13130.2009 п. 4.1.32 п. 4.3 п. 4.5	
--	--	--