

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Белгородской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«22» февраля 2023 г.

Регистрационный № 31-08-2023-002749



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад № 55" г. Белгорода

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад № 55" г. Белгорода

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1193123030836

ИНН: 3123464424

Место нахождения объекта защиты:

обл Белгородская, г Белгород, ул Анатолия Ачкасова, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.12.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4178
1.6.	Объем здания, куб. м	27738
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В помещениях детского сада установлена система противодымной защиты «С2000-СП4/220», помещения школы-система R3 Рубеж 2ОП прот. R3. ППКОПУ. Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях детского сада - С2000-М; в помещениях школы-- РУБЕЖ-2ОП R3 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: сад- С2000-КПБ, школа- LPA-LX480. На территории имеются пожарные гидранты в количестве 3 штук, в здании детского сада внутренний пожарный водопровод (пожарные краны в количестве 8 шт.).
2.	<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	Не проводился
3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба)	

имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

50 000 (пятьдесят тысяч рублей)

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.69 СП 4.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России 12 марта 2020 г. № 151, пункт:4.2-4.13,табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года. Пункты:48,49 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62,127 СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» от 12.09.2020 года,	Выполняется

		утвержден приказом МЧС России 12 марта 2020 г. № 151 пункты 5.2,табл.2	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России 12 марта 2020 г. № 151 пункты:8.1,8.6,8.7,8.8,8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87,134,137. СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151 пункты:5.2.3,6.7.10,табл.6.1,6.7.11 СП 4.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151, пункты:5.2.2,5.2.4,5.2.6.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года.	Выполняется

		<p>Пункты:33,35,36,37 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53,89. СП 1.13120.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151, пункты:4.1.3,4.2.1,4.3.3-4.2.8,4.3.4.3.4,4.4.1-4.4.4,4.4.6,4.4.7,5.2.1-5.2.5,5.2.12-5.2.16,5.2.20,5.2.21,5.2.23</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года. Пункты:35,55,75,462 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90,126</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года. Пункты:61,63 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83,84,86,91 СП 4.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151, пункты:3.3,3.4,3.5,4.1-4.4,4.6,4.8,5.1,5.3-5.5. табл.1, табл.2 СП 5.13130.2020</p>	Выполняется

		<p>«Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151, пункты:13.1.11,13.1.12,13.2.1,13.2.2,13.3.2,13.3.4,13.3.6,13.3.8,13.3.12,13.4.1,13.13.1-13.13.3,13.14.1,13.14.2,13.14.4-13.14.13,13.15.2-13.15.4.,13.15.12,13.15.13.,14.1,14.3,14.4,15.1,15.5,таблица А1 СП 7.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151, пункты:6.1,6.8,6.9,7.2,8.1 СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151, пункты:5.2, табл.2 СП 10.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151, пункты:4.1.1,4.1.7,4.1.8,4.1.10,4.1.13,4.1.16,4.2.1,4.2.4,4.2.9,4.2.10</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	СП 3.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при	Выполняется

	<p>с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>пожаре. Требования пожарной безопасности» от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151, пункты:3.3-3.5,4.1-4.4, таблица 1, таблица 2 СП 5.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования » от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151, пункты:13.1.12,13.2.2,13.3.3.,13.3.4,13.3.8,13.3.12,13.4.1,13.13.1-13.13.3,13.14.1,13.14.2,13.14.4-13.14.13,13.15.2-13.15.4.,13.15.12,13.15.13.,14.1,14.3,14.4,15.1,15.5,таблица А1</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.5,82,105,106,107,138 СП 6.13130.2020 «Свод правил. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности » от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151, пункты:4.1,4.3,4.4,4.7,4.8,4.10,4.14 СП 7.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151, пункты:6.1,6.8,6.9,8.1 СП 9.13130.2020 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации » от 12.09.2020 года, утвержден приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151, пункты:4.1-4.1.11,4.1</p>	Выполняется

		.27,4.1.28,4.1.32-4.1.40,4.2.1,4.2.3-4.2.5,4.2.7-4.2.9,4.3.1-4.3.16,4.4.1-4.4.21,4.5.1-4.5.4, приложения А,Г	
--	--	--	--