

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Белгородской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» марта 2025 г.

Регистрационный № 31-08-2025-003990



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Пансионат по уходу за пожилыми людьми ООО "Участие"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧАСТИЕ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1233100010835

ИНН: 3100022363

Место нахождения объекта защиты:

обл. Белгородская, р-н. Белгородский, с. Стрелецкое, пер. Королева, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.02.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	973
1.6.	Объем здания, куб. м	2920
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС и СОУЭ III типа
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>На объекте защиты проводился расчет пожарного риска. Величина индивидуального пожарного риска для группы, состоящей из людей трудоспособного возраста (18-60 лет) – М0-3; М2 (Пожилые немощные люди (имеющие инвалидность или хронические заболевания), слепые и слабовидящие люди; М3 (Люди трудоспособного возраста с поражением опорно-двигательного аппарата); М4 (Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках) составляет: $R_{в}=0,99792$ 10-бод-1 Для Объекта защиты: «Пансионат по уходу за пожилыми людьми ООО «Участие» по адресу: Белгородская область, Белгородский район, с. Стрелецкое, пер. Королева, д. 1», в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах. Расчетная величина индивидуального пожарного риска для Объекта защиты не превышает нормативного значения индивидуального пожарного риска, установленного ст. 79 Технического регламента, при условии соблюдения всех принятых для Здания объемно-планировочных и технических решений, с учетом следующего отступления: - отсутствие в здании автоматической установки пожаротушения (п. 7, табл. 1 СП 486.1311500.2020; - частично ширина эвакуационных выходов из помещений, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек, менее нормативного – 1,2 м. (по факту – 0,89 м.) (п. 5.1.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); - ширина лестничных маршей и лестниц менее нормативного 1,35 м. (по факту – 0,82 м.) (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); - высота ограждения лестницы 3-го типа менее нормативного 1,2 м. (по</p>	

факту – 1,05 м.)(п. 4.4.7 СП 1.13130.2020; - ширина эвакуационного коридора, при двустороннем расположении дверей, менее нормативного 1,2 м. (по факту – 1,1 м.) (п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 ; - количество, ширина эвакуационных выходов, а также протяженность эвакуационных путей принимается с учетом настоящего расчета и фактической планировки здания.

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	--

Ущерба имуществу третьих лиц от пожара нет.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>
----	--

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (п.4.1.,4.3, 5.2.2.)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 (п.5.1)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (п. 8.1.1)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 (п 4.2, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 (п. 4.1.2,4.2.5,4.3.1,4.3.2, 4.3.3,4.3.5, 4.3.6, 4.3.7,5.1.1,5.1.3)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	СП 4.13130.2013 (п. 7.1)	Выполняется

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 (п.п. 5.1,5.11,5.14,5.19,5.20, 5.21,6.1.1., 6.2.1,6.2.6,6.2.12,6.3.4) СПЗ.13130.2009 (п.п.3.1,4.1,4.2,4.4,4.4)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 (п.п. 7.1.2,7.1.4, 7.1.5, 7.1.13, 7.2.1)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ (п.п. 3, 4,6,10,11,12,14, 15,17, 27,28,36,37, 54,55,56,60,86,87)	Выполняется