Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Брянской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«12» апреля 2022 г.
Регистрационный № 32-08-2022-003984

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛИМП» ДЯТЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛИМП» ДЯТЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1213200000496 ИНН: 3245018755

Место нахождения объекта защиты:
242603, обл. Брянская, р-н. Дятьковский, г. Дятьково, ул. Крупской, д. 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
25.03.2021
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2963
1.6.	Объем здания, куб. м	32627
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации запроектирована в соответствии с положениями СП 5.13130.2009 и построена на базе ИСО «Орион», которая включает в себя: - пульт контроля и управления С2000М; - приемно-контрольные приборы Сигнал 20М; - дымовые пожарные извещатели ИП-212-78; - ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ; - релейный блока С2000-СП1; - резервные источники питания РИП 12(24). Проектом предусматривается оборудование спортивного центра системой оповещения людей о пожаре 3-го типа, предусматривающая световое и речевое оповещение. В помещении пожарного поста устанавливается прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуации «Тромбон-ПЦ-М». Прибор обеспечивает контроль исправности линии связи с АПС, с речевыми и световыми

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		оповещателями. Световые указатели и речевое оповещение включаются автоматически при срабатывании автоматической пожарной сигнализации.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не производилась.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Не производилась. Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 6.11.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 8.6, п. 5.2, п. 6.3 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.1, п. 8.2, п. 8.6, п. 8.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	№ 123-ФЗ ст. 87, ч. 2 ст. 58; п.6.7.18 СП 2.13130.2012, п.14.3 СП 383.1325800.2018, п. 5.4.2 СП	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	4.13130.2013, п.5.5.8 СП 4.13130.2013, п.5.4.13 СП 4.13130.2013, п.5.4.16 СП 1. 13130.2012, п.5.2.6 СП 2.13130.2012,	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п.4.2., 4.2.5, 4.2.6, 6.1.11, 6.1.3, 4.2.7, п.п.4.3.4, 6.1.12, 6.1.20, 6.1.24, 4.3.4, 6.1.30, п. 4.3.3, 4.3.1 СП 1.13130.2009; № 123-ФЗ ч. 7 ст. 89, табл. 28 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ, подраздела 7.6 СП 52.13330.2016	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ № 123, разд. 8 СП 11.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	табл. 1, п. 4.1.1 СП 10.13130.2009, п. 8.5, п. 5.13, п. 4.10 СП 7.13130.2013,	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	ГОСТ 12.1.004-91 Постановление Правительства РФ №1479 от 16/09/2020	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности объекта защиты и противопожарный режим		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.