Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Брянской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«28» июня 2022 г.
Регистрационный № 32-08-2022-008500

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Частное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа Ор Авнер"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОР АВНЕР"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023202743640 ИНН: 3234023827

Место нахождения объекта защиты:
241050, обл. Брянская, г. Брянск, ул. Фокина, д. 108А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1994
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	169

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	470
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

В связи с соответствием величины противопожарных разрывов между зданиями, арендуемыми площадями, наличием систем пожарной автоматики, близком расположении пожарного подразделения, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара прогнозируется не значительный.

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Проходы, проезды и подъезды к зданию соответствуют требованиям раздела 8 СП 4.13130.2013. Противопожарные расстояния от здания до ближайших жилых, общественных и административных зданий соответствуют требованиям Статья 69 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункт 4.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статья 62 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Разделы 4, 5, таблица 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Проезды и подъезды для пожарной техники выполнены в соответствии с требованиями разделов 5.6,7,8 СП 4.13130.2013 Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны ПСЧ-1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Брянской области - 1 км, расчетное время прибытия в	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		случае возникновения пожара менее 10 мин., что соответствует требованиям статьи 76 № 123-ФЗ.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статья 57, 88 таблицы 21,22 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Помещения школы находятся на первом этаже здания, построенного до 1998 года, относится к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1. Здание II степени огнестойкости. Несущие стены предел огнестойкости-R90. перекрытия деревянные оштукатуренные - REI45. Перегородки кирпичные, деревянные оштукатуренные - REI45. Класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций К0.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статья 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.1.2, 4.2.3., 4.2.7., 4.2.9, 4.2.16, 4.2.19, разделы 4.3., 7.12. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Объемно-планировочные и конструктивные решения на объекте выполнены в соответствии с требованиями раздела 7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	Статья 54, 83, 84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Раздел 4, таблица 1 приказа № 539 от 20.07.2020г. «Об	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. «Перечень зданий, сооружений помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Статья 62 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Разделы 4, 5, таблица 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ПКП «ВЭРС-ПК4» установлен в помещении охраны. Выбор типа пожарных извещателей произведен по СП 484.1311500.2020 раздел 6.2. Установлены пожарные извещатели ИП212-41М. В здании выбран 2-й тип оповещения людей о пожаре СП 3.13130.2009 (таблица 2).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Разделы 1, 5, 16, 18, 19, приложение 1, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.