Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Брянской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«14» июля 2022 г.
Регистрационный № 32-08-2022-009427

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Торговый центр "Мандарин"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестком"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1103256005973 ИНН: 3250519429

Место нахождения объекта защиты:
241050, обл Брянская, г Брянск, ул Бежицкая, Дом 1Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
03.02.2013
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2235
1.6.	Объем здания, куб. м	27084
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано АПС, СОУЭ 3-го типа, внутренним водопроводом противопожарного водоснабжения.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Величина пожарного риска на объекте составляет 8,4*10–7 при выполнении следующих противопожарных мероприятий: 1. Единовременном нахождении людей на объекте в количестве, не превышающем, принятых в расчетных сценариях, в т.ч. с учетом МГН; 2. Размещении оборудования, из условий не загромождения эвакуационных выходов и обеспечении свободного пространства не менее 0,7 м. от них. 3. Объект оборудован системами: автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3-го типа 4. В защищаемых объекта системы: автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре находится в исправном состоянии и соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности 5. Степень огнестойкости здания и его класс конструктивной пожарной опасности, соответствуют предоставленным исходным данным 6. Зона подсобных помещений магазина «Пятерочка» отделена от торгового зала противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа. Заполнение двергоно проема из торгового зала в указанную зону, предусмотрено противопожарное не ниже 2-го типа 7. Отделка путей эвакуации и торговых залов выполнена материалами, с показателями пожарной опасности, соответствующей табл.28,29 №123-ФЗ		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07. 2008г.: Ст. 69; СП 4.13130.2013*: п.4.1; п.4.3; п.4.11; п.4.15; таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07. 2008г Ст. 68.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07. 2008г.: Ст. 90; СП 4.13130.2013*: Раздел 8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07. 2008г.: Ст. 52; Ст. 57-59; Ст. 80; Ст.87; Таблица 23; Таблица 24; СП 2.13130.2020: Раздел 4; Раздел 5.; п. 6.7.1; СП 4.13130.2013*: п.4.1; п.4.2; п.4.3; пп.4.19-4.20; п.5.5.2;п.5.5.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07. 2008г.: Ст. 53; Ст. 89; СП 1.13130.2020: Раздел 4.1; п.4.2.15;п.4.2.22; пп. 4.3.1-4.3.4; п. 4.3.6; пп.4.4.3-4.4.6; п.4.4.11; п. 7.1.1; п.7.1.2; п.7.1.9; п. 7.6.1; Раздел 9.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07. 2008г.: Ст. 90; СП 4.13130.2013*: Раздел 7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07. 2008г.: Ст.52; Ст. 54; Ст. 55; Ст.83; Ст 84; Ст.91;Ст 103; СП 3.13130.2009: Раздел 3; п.4.1; п.4.2; п.4.4; п.4.8; таблица 2; СП 10.13130.2020. пп.6.2.1-6.2.7; пп.6.2.15-6.2.20; Раздел 7; п.14.1.1. СП 484.1311500.2021: Раздел 5; Раздел 6.1; пп. 6.2.1-6.2.6; пп.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарные водопроводы)	6.2.11-6.2.14; Раздел 6.4; Раздел 6.5: Раздел 6.6; Раздел 7.1: Раздел 7.2; Приложение А	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07. 2008г.: Ст. 53-54; Ст. 56; Ст 81-84.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07. 2008г.: Ст.5-6; Ст. 64; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.: пп. 2-6; пп. 8-19; пп. 21-27; п.29; пп.30-37; пп.40-45; п48; п.49; пп.50-57; п.60; п.65; Раздел VII; Раздел XVI; Раздел XVIII; Раздел XIX; Раздел XXI; Приложение №1; Приложение №5	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.