

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Брянской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«07» ноября 2022 г.

Регистрационный № 32-08-2022-015436



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры
железнодорожников"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1203200005667

ИНН: 3257076511

Место нахождения объекта защиты:

241020, обл. Брянская, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 2А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	11

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1325			
1.6.	Объем здания, куб. м	27000			
1.7.	Количество этажей	4			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано: СПС, СОУЭ 3-го типа. Наружным противопожарным водопроводом.			
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Величина пожарного риска на объекте составляет $0,48 \cdot 10^{-6}$ при выполнении следующих противопожарных мероприятий: - поддержании в исправном состоянии системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в соответствие с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; - выполнении требований пожарной безопасности установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - выполнении требований ППР в РФ к содержанию эвакуационных выходов и путей эвакуации; - разработке «Плана тушения пожара на здание ДК Железнодорожников», с обоснованием достаточности наружного водоснабжения для ликвидации пожара и расчётом возможности пожарных подразделений ликвидировать возгорание без использования внутреннего пожарного водопровода.</p>				
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>				
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Реквизиты нормативных правовых</th> <th>Сведения о</th> </tr> </thead> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.:Ст.69 СП 4.13130.2013 *: п.4.1, п.4.3, таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07. 2008г.: Ст. 68.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.: Ст.90 СП 4.13130.2013* п.8.1,8.6,8.8,8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.: Ст.52, Ст.57-59, Ст.80, Ст.87-88. СП 2.13130.2020 п.п.4.1-4.2, п.п 5.1.1-5.3, п.6.7.1, п.6.7.8. СП 4.13130.2013*: п.3.56,п.4.1,п.4.2,п.5.1.4;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.: Ст.53, Ст.89; СП 1.13130.2020: п.4.1.2,п.4.2.5,п.п 4.2.9-4.2.10,п.п 7.1.1,7.1.7,7.3.3,7.3.4 таб.9,7.3.6,7.3.10,7.3.16;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.: Ст.90; СП 4.13130.2013*: п.п. 7.1-7.4;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.: Ст.52,Ст.54,Ст.55,Ст. 83,Ст.84,Ст.91,Ст.103 СП 484.1311500.2021: п.п 5.1-5.22,п.п.6.1.1-.6.1.6,п.п 6.2.11-6.2.14, раздел 6.4, Раздел 6.6, Раздел 7.1, Раздел 7.2, Приложение А: СП 3.13130.2009: п.п.3.1-3.5, п.4.1, п.4.2,п.4.4,п.4.8,таблица 1,2;	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.: Ст.60;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г.: Ст.37; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.: Ст.5-6, Ст.64; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.: пп.2-5,пп.9-19,пп.21-30,пп.32-37,п.48,п.49,п.п 54-56, п.60, п.65,п.п94-98,п.100,п.102,п.337, Раздел XVII, Раздел XIX, Приложение №1.	Выполняется