

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Брянской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«11» января 2023 г.

Регистрационный № 32-08-2023-000064



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Производственный корпус АО "БФК"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Акционерное общество "Брянский фанерный комбинат"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1177746300247

ИНН: 7704400576

Место нахождения объекта защиты:

**242250, обл Брянская, р-н Трубчевский, пгт Белая Березка, ул Дзержинского, Дом 3**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**17.06.2011**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	15938
1.6.	Объем здания, куб. м	227923
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, внутренний противопожарный водопровод										
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">расчетное значение индивидуального пожарного риска - 5,642-10-7</p>											
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Страховой полис №441-033142/18 от 17 мая 2018 года СПАО "Ингосстрах"</p>											
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст.69, ч.1 ст.100; СП 4.13130.2013 п.4.3, п.6.1.2</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное</td> <td>Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст.69, ч.1 ст.100; СП 4.13130.2013 п.4.3, п.6.1.2	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст.69, ч.1 ст.100; СП 4.13130.2013 п.4.3, п.6.1.2	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент	Выполняется										

	водоснабжение	о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст.62; СП 8.13130.2020 п.5.3, п.8.8, п.8.9	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.1 ст.90, ч.1 ст.98; СП 4.13130.2013 п.8.4, п.8.6, п.8.8, п.8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1, ч.5 ст.52, ч.1 ст.57, ч.2 ст.87, ч.6 ст.87; СП 4.13130.2013 п.6.1.39, п.6.1.40, п.6.1.41, п.6.1.42, п.6.2.2, п.6.2.10, п.6.3.7; СП 2.13130.2020 п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.6, п.5.2.7, п.5.3.4, п.5.3.6, п.5.4.4, п.5.4.16, п.5.4.18, п.6.1.1, п.6.1.1 31	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ч.2 ст.53, ч.7, ч.11, ч.14 ст.89; СП 1.13130.2020 п.4.2.6, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.24, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.7, п.4.4.9, п.4.4.12, п.7.1.1, п.7.1.5	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1, ч.2 ст.90, СП 4.13130.2013 п.7.2, п.7.3, п.7.14, п.7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.2 ст.54, ч.1-2 ст.62, ч.3 ст.68, ч.2 ст.82, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6,	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.7, ч.9 ст.83, ч.1, ч.3-4, ч.4-11 ст.84. ч.1-6 ст.103, СП 3.13130.2009 п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.5, п.4.8 ,п.5.1, п.5.3; СП 484.1311500.2020 п.5.12-п.5.16, п.5.17-п.5.19, п.6.2.13, п.6.6.7, п.6.6.9, п.6.6.11, п.6.6.27, п.6.6.32; СП 486.13130.2020 п.4.4 приложение А; СП 10.13130.2020 п.6.1.7, п.6.1.10, п.6.1.11, п.6.1.23, п.6.1.28, п.6.2.1, п.6.2.3, п.6.2.5, п. 6.2.4, п.7.2, п.7.15, п. 14.4.2; СП 6.13130.2021 п.5.7, п.5.12, п.6.2, п.6.3, п.6.6, п.6.7, п.6.8	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.3 ст.83, СП 4.13130.2013 п.7.2, п.7.3, п.7.14, п.7.16; СП 484.13130.2020 п.7.1.3, п.7.1.4, п.7.2.1; СП 7.13130.2013 п.6.2.4, ГОСТ 12.4.009-83 п.2.2.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" п.1-п.64, п.71-73, п.121-127, п.129-132, п.286, п.288, п.293, п.372, п.392-393, п.395-404, п.406-409, п.413	Выполняется