

«12» февраля 2024 г.
Регистрационный № 32-08-2024-002047



Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Брянский областной колледж искусств"

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м		14361
1.7.	Количество этажей		3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей 3-го типа, внутренний противопожарный водопровод, наружный противопожарный водопровод.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», оценка пожарного риска не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка не проводилась.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ст.69 Федерального закона от	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.11, 4.12, 4.14-4.20 табл. 1 СП 4.13130.2013 Свод правил, "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям " п. 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.ст. 62,68,90 Федерального закона от 22.07.2008 №123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п 4.1-4.4 СП 8.13130.2020 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п. 49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.08.2020 №1479	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п 1ч. 1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. п. 7.1, 8.1.1- 8.1 12, 8.1.14 СП 4.13130.2013 свод правил, "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах	Выполняется

		защиты.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.п. 49 , 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.ст. 29-32, 52, 57, 58 , 59, 80, 87, 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 5.33-5.3.6, 5.4.2-5,4.10, 5.4.16- 5.4.18, 5.4.20, 6.7.15 СП 2.13130.2020 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.п. 5.1.1- 5.1.4, 5.6.4, 5.6.5 СП 4.13130.2013 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям" п.п. 13, 25 подпункт "е" п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ о 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.ст. 52, 53, 89, 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 4.1.1- 4.1.7, 4.2.2 - 4.2.10, 4.2.12- 4.2.22, 4.3.2 -4.3.8, 4.4.1-4.4.7, 4.4.9, 7.1.1- 7.1.9, 7.12.1, 7.12.3, 7.12,4 СП 1.13130.2020 Свод правил	Выполняется

		"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.п. 5.14, подпункты "д", "к", "л" п. 16, 17, 22, 23, 26, 28, 31, 36, 37, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, -7.8, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.19, 8.1.1- 8.1.8, 8.1.14 СП 4.13130.2013 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным решениям" п.п. 48 49 ,50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.ст. 54 ,56, 62, 68 ,82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 4.1 -4.4 СП 8.13130.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п.п. 6.1 28, 6.2.1 - 6.2.5, 6.2.10, 6.2.12, 6.2.14-6.2.20, 10.2, 10,4 - 10,8, 10,10, 10.12 - 10.14 СП 10.13130.2020 Свод	Выполняется

		правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" п.п. 3.2- 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6- 4.8, 5.2- 5.4 раздел 7 СП 3.13130.2009 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п.п. 6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.11, 6.2.12, 6.3.1-6.3.4, 6.4.3, 6.5.1, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.14, 6.6.27, 6.6.28, 6.6.32, 6.6.34, , 6.6.36, 6.6.41, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.7, 7.1.13, 7.2.2, 7.2.4 СП 484. 1311500.2020 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.п. 5.1-5.10, 5.12, 6.1- 6,8 СП 6.13130.2021 Свод правил. "Системы противопожарной защиты электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" п.п. 10, подпункт "о" п. 16, 17(1), 42, 49 ,50, 54, 55 ,56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	ст.ст. 54, 82,83, 84, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 _ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 6.1.1 -6.1.6, 6.2.1, 6.2.11, 6.2.12, 6.3.4, 6.4.3,	Выполняется

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	6.5.1, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.14, 6.6.27, 6.6.28, 6.6.32, 6.6.34, 6.6.36, 6.6.41, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.7, 7.1.13, 7.2.2, 7.2.2, 7.2.4 СП 484. 1311500.2020 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.п.3.2-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6- 4.8, 5.2- 5.4, раздел 7 СП 3.13130.2009 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. требования пожарной безопасности" п.п. 5.1-5.10, 5.12, 6.1- 6.8 СП 6.13130.2021 Свод правил. "Системы противопожарной защиты электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности. п.п. 5.3.3- 5.3.6, 5.42 -5.4.10, 5.4.16- 5.4.18, 5.4.20, 6.7.15 СП 2.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.п. 41,42,43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2- 5 ,8 - 12, 14 - 18, 21- 23, 25 - 28, 30-32, 35 -37, 41-43, 48-50, 54-56, 60, 65, 71, 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №	Выполняется

