


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Брянской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» апреля 2024 г.

Регистрационный № 32-08-2024-006976



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание автошколы

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРАЖ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1063254012766

ИНН: 3254006548

Место нахождения объекта защиты:

242500, обл Брянская, р-н Карачевский, г Карачев, ул Первомайская, Дом 26

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.05.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	207
1.6.	Объем здания, куб. м	580

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС СОУЭ - 2 тип	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. п. 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, табл. 1 СП 4.13130.2013 Свод	Выполняется

		<p>правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 65 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>ст ст. 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. п. 4.1 - 4.4. СП 8.13130.2020 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п. 49 Правил противопожарного режима, в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>п. 1. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 7.1, 8.1- 8.3 СП 4.13130.2013 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям" п. п. 49, 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,</p>	Выполняется

		утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. ст. 29 - 32, 52, 57, 58, 59, 80, 87, 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 5.3.3 - 5.3.6, 5.4.2 - 5.4.10, 5.4.16 - 5.4.18, 5.4.20, 6.7.9, 6.7.15 СП 2.13130.20-20 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. п. 5.1.1 - 5.1.4, 5.6.4, 5.6.5 СП 4.13130.2013 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.п. 13, 15 подпункт "е" п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. ст. 52, 53, 89, 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. п. 4.1.1 - 4.1.7, 4.2.2 - 4.2.5, 4.2.12 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.8, 4.4.1 - 4.4.7, 4.4.9, 7.1.1 - 7.7.9, 7.12.1, 7.12.3, 7.12.4 СП 1.13130. 2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. п. 5, 14, подпункты "д", "к", "л", п. 16, 17, 22, 23, 26, 28, 31, 36, 37, Правил противопожарного	Выполняется

		режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлен	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	т. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 - 7.8, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.19, 8.1.1 - 8.1.8, 8.1.14 СП 4.13130.2013 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям" п.п. 48, 49, 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. ст. 54, 56, 62, 68, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. п. 4.1 - 4.4 СП 8.13130. 2020 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п. п. 6.1.28, 6.2.1 - 6.2.5, 6.2.10, 6.2.12, 6.2.14 - 6.2.20, 10.2, 10.4 - 10.8, 10.10, 10.12,-10.14 СП 10.13130.2020 Свод правил. " Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" п. п. 3.2 -3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 -4.8,	Выполняется

		<p>5.2 - 5.4, Раздел 7 СП 3.13130.2009 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п. п. 6.1.1 -6.1.6, 6.2.1, 6.2.11, 6.2.12, 6.3.1 - 6.3.4, 6.4.3, 6.5.1, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.14, 6.6.27, 6.6.28, 6.6.32, 6.6.34, 6.6.36, 6.6.41, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.7, 7.1.13, 7.2.2, 7.2.4 СП 484. 1311500. 2020</p> <p>Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.п. 5.1 - 5.10, 5.12, 6.1 -6.8 СП 6.13130.2021 Свод правил. "Системы противопожарной защиты электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" п. п. 10, подпункт "о" п. 16, 17(1), 42, 49,50,54,55, 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его</p>	<p>ст. ст. 54, 82, 83, 84, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 6.1.1 - 6.1.6, 6.2.1, 6.2.11, 6.2.12, 6.3.1 - 6.3.4, 6.4.3, 6.5.1, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.14, 6.6.27, 6.6.28, 6.6.32, 6.6.34, 6.6.36, 6.6.41, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.7, 7.1.13, 7.2.2, 7.2.4 СП 484.1311500.2020</p>	Выполняется

	развития	<p>Свод правил. " системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п. п. 3.2 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 - 4.8, 5.2 - 5.4 Раздел 7 СП 3.13130.2009 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". п.п. 5.1 - 5.10, 5.12, 6.1 - 6.8 СП 6.13130.2021 Свод правил. "Системы противопожарной защиты электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" п. п. 5.3.3 - 5.3.6, 5.4.2 - 5.4.10, 5.4.16 - 5.4.18, 5.4.20, 6.7.15 СП 2.13130.2020 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. п. 41, 42, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п. п. 2- 5, 8 -12, 14 -18, 21 -23, 25 -28, 30-32, 35-37, 41 -43, 48- 50, 54 -56, 60, 65, 71, 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	Выполняется