Зарегистрирована ГУ МЧС России по Брянской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«24» июля 2024 г.

Регистрационный № 32-08-2024-012257



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "ДУБРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 3210001197

ОГРН/ОГРНИП: <u>1023201737734</u>

Место нахождения объекта защиты:

242750, обл. Брянская, р-н. Дубровский, рп. Дубровка, ул. Журавлева, стр. 50

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

11.01.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов
		управления учреждений,
		проектно-конструкторских
		организаций, информационных
		и редакционно-издательских
		организаций, научных
		организаций, банков, контор,
		офисов

1.4.	Высота здания, м			3
1.5.	Площадь этажа в пределах	к пожарного отсека		199
	здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м			583
1.7.	Количество этажей			1
1.8.	Категория наружных устан	ювок по пожарной	Н	е имеет
	опасности, категория здани			
	пожарной и взрывопожарн			
	(указывается для зданий пр	роизводственного или		
1.0	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем пр	-		ческая пожарная
	(системы противодымной з	-		я безадресная. 2.
	сигнализации, пожаротуше			оповещения и
	управления эвакуацией, выпротивопожарные водопро			я и эвакуацией жаре (СОУЭ) 2-го
	противопожарные водопре	иоды)	1	жарс (СОУЭ) 2-10 типа.
2. Оценка пожарного риска, проведенная на объект			е зашиты	
	(Заполняется, если прово			
	·	пожарного риска, а такж	-	<u>.</u>
	дополнительных инженер	оно-технических и орган	изационных м	мероприятий для
	обеспечения допустим	юго значения уровня по	жарного риск	а, в том числе
	перечень и	тип систем противопож	карной защить	PI)
	1	Оценка не проводилась		
3.		го ущерба имуществу	_	_
	(Заполняется самостоятел			• •
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов			ты документов
	<u> </u>	страхования)		υ υ
	Здание дома-интерната нах		_	
		рб третьим лицам не пр		
4.	Сведения о выполн	<u>ении мероприятий по</u>		_
	осзопасности, выполне	<u>ние которых должно</u> <u>Защиты</u>	обеспечива.	івся на объекте
	Наименование	Реквизиты нормативн	иу паарориу	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении
	мероприятия	по пожарной безог	•	выполняется/не
	moponipii/iiiii	перечень статей (часте		выполняется
		устанавливающих т	•	
		пожарной безопасност	•	
		защиты	•	
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013 «	Системы	Выполняется
I	1 -	1		

	расстояния между зданиями и сооружениями	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям» п 4.3, таблица 1 (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение». Требования пожарной безопасности п.5.2, таблица 2, п.5.11, п.8.13, п.8.14 (утв. Приказом МЧС России от 27.07.2020 № 559)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным конструктивным решениям» п.5.6.1, п.8.3. (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 57, 58, 87, табл. 21,22. СП 2.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п.6.6.1 табл. 6.9 (утв. Приказом МЧС России от 12.03.2020 №151)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, 89. СП 1.13130 2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	Выполняется

		выходы», п.4.2.1-4.2.22, п.4.2.24, 4.3.1 – 4.3.8, п.4.3.11, п.4.3.12, п.7.1.3, р.7.13.2. (утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 90. СП 4.131230.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным конструктивным решениям, п.7.1, п.7.3 – 7.8. (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 84, 91. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (раздел 3-5) СП 484 1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (раздел 5-6)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 52, 54, 83, 84.	Выполняется

	ı	1	l
	обеспечение безопасной	систем противопожарной защиты.	
	эвакуации людей, тушение	Нормы и правила	
	пожара и ограничение его	проектирования», п.7.1.1 – 7.1.13,	
	развития	п.7.2.1 – 7.2.4 (утв. Приказом МЧС	
		России от 31.07.2020 № 582)	
4.9.	Организационно-	Правила противопожарного	Выполняется
	технические мероприятия	режима в Российской Федерации,	
	по обеспечению пожарной	утвержденные постановлением	
	безопасности объекта	Правительства РФ от 16.09.2020 №	
	защиты и	1479 «Об утверждении Правил	
	противопожарный режим	противопожарного режима	
		Российской Федерации», п.2 - 5,	
		$\Pi.8 - 19$, $\Pi.21 - 32$, $\Pi.34 - 37$, $\Pi.54 -$	
		56, п.60, п.63, п.65, п.67, п.71, п.73,	
		п.337 – 372, п.392 – 394, п.397 –	
		404, п.406 – 407, п.409. СП	
		9.13130.2009 «Техника пожарная.	
		Огнетушители. Требования к	
		эксплуатации» п.4.1.1, п.4.1.3,	
		п.4.1.8, п.4.1.27, п.4.1.28, п.4.1.32 –	
		4.1.34, п.4.1.40, п.4.2.1, п.4.2.1,	
		п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.9,	
		$\pi.4.3.1 - 4.3.16$, $\pi.4.5.1$, $\pi.4.5.2$,	
		п.4.5.4, Приложения А,Г (утв.	
		Приказом МЧС РФ от 25.03.2009	
		№ 179) Приказ МЧС России от	
		18.11.2021 № 806 «Об определении	
		Порядка, видов, сроков обучения	
		лиц, осуществляющих трудовую	
		или служебную деятельность в	
		организациях, по программам	
		противопожарного инструктажа,	
		требованиям к содержанию	
		указанных программ и категорий	
		лиц, проходящих обучение по	
		дополнительным	
		профессиональным программам в	
		области пожарной безопасности»,	
		приложения № 1-3	