Зарегистрирована ГУ МЧС России по Брянской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» августа 2024 г.

Регистрационный № 32-08-2024-014109



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста – Прогимназия №1 г.Клинцы Брянской области (здание детского сада)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА - ПРОГИМНАЗИЯ № 1 Г.КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 3203005313

ОГРН/ОГРНИП: 1023201340843

Место нахождения объекта защиты:

243140, обл. Брянская, г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, д. 95А/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.05.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с	

		наличием интерната и детских	
		организаций	
1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	640	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	4161	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет	
	опасности, категория зданий, сооружений по		
	пожарной и взрывопожарной опасности		
	(указывается для зданий производственного или		
	складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	- автоматическая установка	
	(системы противодымной защиты, пожарной	пожарной сигнализации	
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	(аналоговая) - система	
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	оповещения людей о пожаре и	
	противопожарные водопроводы)	управления эвакуацией 3-го	
		типа В качестве наружного	
		противопожарного	
		водоснабжения используются 2	
		пожарных гидранта находящиеся на расстоянии 5	
		метров от здания детского	
		садат и на расстоянии 10	
		метров от здания школы.	
		merpoz or ogninar Entonia.	
2.	Оценка пожарного риска, проведенна	ая на объекте защиты	
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного		
	расчетные значения пожарного риска, а такж	ке комплекс выполняемых	
	дополнительных инженерно-технических и орган	изационных мероприятий для	
	обеспечения допустимого значения уровня по		
	перечень и тип систем противопож	сарной защиты)	
	не проводилась		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу		
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственн		
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документо		
	страхования)		
	Расчет ущерба не проводил		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной		
безопасности, выполнение которых должно обеспечиватьс		обеспечиваться на объекте	
	<u>защиты</u>		
1			

ĺ	11.	D.	<u> </u>
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих требования	
		пожарной безопасности к объекту	
		защиты	
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от 22 июля	Выполняется
	расстояния между	2008 г. N 123-ФЗ "Технический	
	зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной	
		безопасности"; -глава 16 ст.69 СП	
		4.13130.2013 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям" - п.4.1- 4.13, таблица 1	
4 2	Наружное	СП 8.13130.2020 Системы	Выполняется
'	противопожарное	противопожарной защиты.	Banomineren
	водоснабжение	Наружное противопожарное	
	Водосниожение	водоснабжение. Требования	
		пожарной безопасности - п. 5.1, 8.5,	
		8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1	
1 2	П		D
4.3.	Проезды и подъезды для	Федеральный закон от 22 июля	Выполняется
	пожарной техники	2008 г. N 123-ФЗ "Технический	
		регламент о требованиях пожарной	
		безопасности" - ст.90	
		Постановление Правительства РФ	
		от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об	
		утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации"; - п. 71, 72,	
		73 СП 4.13130.2013 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям" - п. 7.1, 8.1.	
4.4.	Конструктивные и	СП 4.13130.2013 "Системы	Выполняется
	объемно-планировочные	противопожарной защиты.	
l	- -		I

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 5.2.2СП	
		2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 6.7.19.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53, ст.89 п.1,2,4,7,8,10-15 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; -п.16, 17, 23,25,27,28,31, СП1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы - п. 4.1.2, 4.2.7-4.2.22, 4.3.1- 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1- 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.6, 7.1.1-7.1.11 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* - п. 7.6.2-7.6.5, 7.6.7-7.6.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	·	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173); -п. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, табл. 1, 2 СП5.13130.2009 "Системы	Выполняется

	водопроводы)	противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175); -п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12,13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13 .14.4-13 .14.13, 13 .15 .2-13 .15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП.7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 21 февраля 2013 г. N 116); -п. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 8.13130 - п. 5.1, 8.5, 8.8-8.1, 8.12, 11.2 - 11.4, таблица 1 СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС	
		РФ от 25 марта 2009 г. N 180); - п. 4.1.1, 4.1.7, 4.1. 8, 4.1.10, 4.1.13,	
4.0	D	4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10	n
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175) -п. 14.2, 14.4	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; $\pi.2-19,21-32,35-37,41-43,48-52,$ 54-56, 60, 65, 70-73, 116-120, 392-394, 397, 400, 402-403, 407-409, 413. СП9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179) -п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3. 16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, приложения А, Г Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806"Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности": Прил. 1 к приказу.