


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Владимирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» октября 2022 г.

Регистрационный № 33-08-2022-014119



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Владимирская региональная общественная организация «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Владимирская региональная общественная организация «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1183328003638

ИНН: 3325013738

Место нахождения объекта защиты:

601262, обл Владимирская, р-н Суздальский, с Кистыш, ул Красная Горка, Дом 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.11.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	182

1.6.	Объем здания, куб. м	2043
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Противодымная защита. Не предусмотрена.</p> <p>2. Автоматическая установка пожарной сигнализации предусмотрена на базе интегрированной системы безопасности «Стрелец-Интеграл» фирмы «АРГУС-СПЕКТР» с использованием следующих приборов и оборудования: - контроллер радиоканальных устройств «РРОП-И»; - ретранслятор радиоканальных устройств «РР-ПРО»; - блок управления «БУ32-И»; - контроллер двухпроводной линии связи «БСЛ240-И»; - контроллер радиоканальных устройств «РР-И-ПРО»; - извещатель пожарный дымовой адресный «Аврора-ДИ»; - извещатель пожарный ручной адресный «ИПР-И». В защищаемых помещениях предусмотрена установка адресных дымовых пожарных извещателей «Аврора-ДИ». На путях эвакуации устанавливаются ручные пожарные извещатели «ИПР-И». 3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, состоит из: - оповещатель пожарный</p>

			<p>речевой радиоканальный «Орфей-ПРО»; - оповещатель пожарный световой радиоканальный «ВЫХОД» «Табло-ПРО». 4. Автоматическая установка пожаротушения. Не предусмотрена. 5. Внутренний противопожарный водопровод. Не предусмотрен. 6. Наружное противопожарное водоснабжение объекта осуществляется от искусственного пожарного водоема. Расход воды не менее 15 л/с.</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
0,72·10 ⁻⁶			
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</p>	<p>СП 4.13130.2013 п.п. 4.3, 4.4, табл. 1</p>	<p>Выполняется</p>

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.2, 6.3, 9.3, 9.4, 9.11, табл. 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.п. 8.1, 8.3, 8.6, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 п.п. 6.7.1, табл. 6.9 СП 4.13130.2013 п.п. 6.2.5, 6.9.6, 6.9.16	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 п.п. 4.2.5, 4.2.6, 4.3.4, 4.4.6, 5.2.7, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.20, 8.1.12, 8.1.13, 8.3.3, 8.3.8 СП 1.13130.2009 п.п. 6.1.5, 8.1.5	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 90. СП 4.13130.2013 п. 7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 п.п. 3.1, 3.3, 4.1, 4.4, табл. 1, табл. 2 СП 5.13130.2009 п.п. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.13, 15.1, 15.3 СП 8.13130.2009 п.п. 9.4, 9.11 СП 7.13130.2013 п. 7.2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	СП 3.13130.2009 п.п. 3.3, 4.4, 5.3 СП 5.13130.2009 п.п. 13.3.1, 13.3.12, 13.4.1, 13.13, 13.14, 14.1, 14.2, 14.3	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.п. 2÷4, 10, 12, 15, 26, 27, 55, 60, 395, 397, 400, 402÷404, 406, 407, 409, Приложение 1 Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 главы II, III и IV	Выполняется