

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Владимирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» июня 2023 г.

Регистрационный № 33-08-2023-009917



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Стародворская
средняя общеобразовательная школа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Стародворская
средняя общеобразовательная школа"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033302801070

ИНН: 3325010208

Место нахождения объекта защиты:

601283, обл Владимирская, р-н Суздальский, с Старый Двор, ул Красная, Дом 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.12.1977

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1936

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	13550
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<ul style="list-style-type: none"> • система оповещения (АУПС), ПКП ВЭРС-ПК16-1 шт., оповещатель звуковой, оповещатель световой «Молния12», выведенная на пульт ЕДДС и ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области и дублирующая исходные данные МБОУ «Стародворская СОШ» на пульт управления в ПСЧ -26 г. Суздаля, • пультовое оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг»; автоматическая пожарная сигнализация «Гранит», • система экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте при возникновении чрезвычайной ситуации (СЭОЧС) «Октава -80 Ц», • оснащенность техническими средствами охраны: БРО-4 GSM-1шт.,ББП «Скат»-1200С»-1 шт., АКБ «Delta DTM 207» -1 шт.,»Астра -321Т»-1 шт.,УБОС «Астра-Р»(РПУ+2 брелка (РПД))
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	

не проводился

3.

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 22338,23 тыс. рублей 00 копеек

4.

Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

Наименование
противопожарного
мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты

Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

СП 4.13130.2013

Выполняется

4.2.

Наружное противопожарное водоснабжение

СП 8.13130.2009

Выполняется

4.3.

Проезды и подъезды для пожарной техники

СП 4.13130.2013

Выполняется

4.4.

Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности

СП 4.13130.2013

Выполняется

4.5.

Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы

СП 1.13130.2009

Выполняется

4.6.

Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара

СП 1.13130.2009

Выполняется

4.7.

Системы

СП 4.13130.2013

Выполняется

	<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>		
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется