Зарегистрирована ГУ МЧС России по Владимирской

области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» июля 2023 г.

Регистрационный № 33-08-2023-011159



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Струнино Александровского района Владимирской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" ГОРОДА СТРУНИНО АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1093339000303

ИНН: 3311018581

Место нахождения объекта защиты:

601672, обл. Владимирская, г. Струнино, р-н. Александровский, кв-л. Дубки, д. 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.08.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры,	
		концертные залы, клубы,	
		цирки, спортивные сооружения	
		с трибунами, библиотеки и	
		другие учреждения с	
		расчетным числом посадочных	
		мест для посетителей в	
I		l l	

		закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	255
1.6.	Объем здания, куб. м	130830
1.7.	-	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Система автоматической пожарной сигнализации АПС ППК «Циркон-3» установлена 27.11.2017г.; Извещатели дымовые ИП 212 -10 шт.; 2.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. Приборы: ППК «Циркон-3» - 1шт; Оповещатели звуковые ПКИ «Иволга» -3шт; Оповещатели комбинированные светозвуковые «Маяк 12 К» 1шт.; Извещатели ручные ИПР – 3шт; Табло световое «ВЫХОД» - 4шт. 3.Система вытяжной вентиляции. 4.Огнетушители порошковые ОП-4(3)-АВСЕ-01-4шт. 5.Система наружного противопожарного водопровода. (39 м до входа в библиотеку,9м. до угла здания).

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе

	перечень и тип систем противопожарной защиты)					
	85750 руб.					
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара					
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба					
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов					
		страхования)				
	-	законом от 22 июля 2008 г. № 123-Ф				
регл		ной безопасности» на объект, действ				
		976), расчёт пожарного риска не тре	-			
4.		<u>ении мероприятий по обеспечени</u>				
	безопасности, выполнеі	ние которых должно обеспечиват	гься на объекте			
		<u>защиты</u>				
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении			
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не			
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется			
		устанавливающих требования				
		пожарной безопасности к объекту				
		защиты				
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1	Выполняется			
	расстояния между					
	зданиями и сооружениями					
4.2.	Наружное	СП 8.13130: п. п. 4.1, 5.2, 8.8	Выполняется			
	противопожарное					
	водоснабжение					
4.3.	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.1	Выполняется			
	пожарной техники					
4.4.	Конструктивные и	СП 4.13130.2013: п. 5.2.6	Выполняется			
	объемно-планировочные					
	решения, степень					
	огнестойкости и класс					
	конструктивной пожарной					
	опасности					
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 -	Выполняется			
	людей при возникновении	4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2,				
	пожара, эвакуационные	4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22,				
	пути и выходы	5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11				
4.6.	Обеспечение безопасности	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5,	Выполняется			
	пожарно-спасательных	7.6				
	подразделений при					
	ликвидации пожара					

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1, 6.2. СП 7.13130.2013: п. 8.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п.2 - 4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407, 408, 409	Выполняется