

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Владимирской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«08» ноября 2023 г.

Регистрационный № 33-08-2023-018706



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

торгово-развлекательный центр «Ковров-Молл» [?][?][?][?][?]

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБК КОВРОВ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1197746578567

ИНН: 7714452742

Место нахождения объекта защиты:

601900, обл Владимирская, г Ковров, ул Лопатина, Дом 7а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.04.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	19
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	37546
1.6.	Объем здания, куб. м	253280
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		СОУЭ – 4 типа, АПС , ВПВ , АУПТ , Система противодымной защиты.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Сумма возможного материального ущерба имуществу третьих лиц от опасных факторов пожара будет определена по результатам независимой экспертизы. (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования).			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и	Выполняется

		конструктивным решениям» (далее по тексту – СП 4.13130.2013), р.5.5;	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Специальные технические условия на проектирование и эксплуатации системы противопожарной защиты Крупного торгового центра по ул. Лопатина, д. 7а, г. Ковров, Владимирской области	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- СП 4.13130.2013, р. 8, п. 6.1.20 - Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее по тексту – ФЗ № 123 от 22.07.2008г.), ст. 98- Специальные технические условия на проектирование и эксплуатации системы противопожарной защиты Крупного торгового центра по ул. Лопатина, д. 7а, г. Ковров, Владимирской области (далее по тексту – СТУ) п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4, п.2.5, п.2.6, п.2.7.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», р.6.1, 6.2; ФЗ № 123 от 22.07.2008г. ст. 87, - СТУ п.3.1., п.3.2, п.3.3., п.3.4., п.3.5., п.3.6., п.3.7., п.3.8., п.3.9., п.3.10., п. 3.11., п.3.12. п. 10.3 - ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 88;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 89 ч. 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14; - СТУ п.4.1., п.4.2., п.4.3., п.4.4., п.4.5., п.4.6., п.4.7., п.4.8., п.4.9., п.4.10., п.4.11., п.4.12.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 90 ч. 1, ч. 2; - СП 4.13130.2013, р. 7 - СТУ п.12.8., п.2.2, п.2.3., 2.4., п.2.5., п.2.6., п.2.7.	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>- ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 83, 84, 86, 91; - СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», р. 3 – 7; - ППР №1479, п. 48., п. 54., п.51., п. 61. - СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. 6.1.1-6.1.28, п. 6.2.1-6.2.21, п. 7.1-7.9, п. 7.14-7.16 - СП 5.13130.2009 п.п.16.1 – 16.3; п.п.13.1, 13.3, 13.4, 13.13, 17.1-17.3; - СТУ п.12.8. п.8.1., п.8.2., п.8.3., п.7.1., п.7.2., п.7.3., п. 9.1, п.9.2., п.9.3., п.9.4., п.9.5., п.9.6., п.9.7., п. 5.4., п.5.5., п.5.1., п.5.7., п.5.2, п.5.3, п.5.1., п.1.10., п. 5.6., п.5.7., п.5.8., п.6.1., п.6.2., п.6.3., п.6.4., п.6.6. - СП 7.13130.2013.Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», р.5., р.6, р.8 - СП 8.13130.2009 п.4.4., п.п. 8.4 – 8.10, п. 5.11, п. 5.12.</p>	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	<p>- ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 103; - СП 5.13130.2009 п.п.14.1 – 14.4</p>	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	<p>ППР №1479, р. I, XVIII, XIX, п. 2-5, 9 -17, 19, 23, 25, 26 -30, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 65, 72, 73; Приказ МЧС</p>	Выполняется

защиты и  
противопожарный режим

РФ от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", Приложение 1,2,3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 5, 6, 48-50, 52, 53, ст. 78 ч.1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п. 4.1.1-4.1.40; п. 4.2.1-4.2.11; п. 4.3.1-4.3.16; п. 4.4.1-4.4.21; п. 4.5.1-4.5.4; п. 4.7.1-4.7.7 - СТУ п. 12.1., п. 12.2., п. 12.3., п. 12.4., п. 12.51., п. 12.6., п. 12.7., п. 12.8., п. 12.9., п. 12.10., п. 12.11., п.12.12.