

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Владимирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» декабря 2023 г.

Регистрационный № 33-08-2023-022386



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребёнка-детский сад №16"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №16"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033303205605

ИНН: 3301011900

Место нахождения объекта защиты:

601655, обл. Владимирская, г. Александров, р-н. Александровский, пер. Сосновский,
д. 21

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.07.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	564
1.6.	Объем здания, куб. м	95
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация-ВЭРС-24 с выводом на диспетчерский пульт пожарной охраны ПСЧ-17 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области с использованием системы ПАК "Стрелец-мониторинг"; Система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре 2 типа. Внутренний противопожарный водопровод(10 шт.) Наружный противопожарный водопровод-ближайший гидрант у д.№21 по Красному переулку- 100м
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Оценка не проводилась	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123 _ ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 62 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 4,5,6,90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 5.2. Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 4,5,6,57,58,87,88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.5.2.3. СП2.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Обеспечение огнестойкости объектов защиты п.п. 13,25 Правил	Выполняется

		Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 4,5,6,89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4.3., ч.4.4. СП 1.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы п.23,26,27,36,37 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 4,5,6,90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 2 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением РФ от 16 сентября 2020 №1479 п. 4.2.9. СП 1.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИСТЕМАМИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Требования	Выполняется

		пожарной безопасности СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты Статья 52. Способы защиты и имущества от воздействия опасных факторов пожара Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Статья 55. Системы коллективной защиты людей от опасных факторов пожара Статья 56. Система противодымной защиты Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность здания и сооружений Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности" п. 54,56 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденного утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 4,5,6,83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 54,56 Правил Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАВШИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИСТЕМАМИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 5,4,6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 3 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 ст.3,ст.21,ст.25,ст.26 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.10.1994 № 69-ФЗ Приказ МЧС России от	Выполняется

		18.11.2021 №806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц,осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа,требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" Приказ МЧС России от 05.09.2021 №596 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности"	
--	--	--	--