

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Владимирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» июня 2024 г.

Регистрационный № 33-08-2024-009537



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Парк-отель "Сосновый бор"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПЕВЦОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 322470400059451

ИНН: 603700846062

Место нахождения объекта защиты:

обл Владимирская, р-н Петушинский, п Сосновый Бор

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.02.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	31

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	829
1.6.	Объем здания, куб. м	25569
1.7.	Количество этажей	8
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Спальный корпус №1, столовая на 500 мест, лечебный корпус №5 (1 и 2 этажи) оборудованы: 1. Системой автоматической пожарной сигнализации. 2. Системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. 3. Системой внутреннего противопожарного водопровода. 4. Системой наружного противопожарного водопровода. Все здания имеют первичные средства пожаротушения, пожарные краны, эвакуационные выходы. Подъездные пути к зданиям с твердым асфальтовым покрытием, обеспечивают свободный подъезд пожарной техники ко всем зданиям.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
	Не проводилась.	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

В 4-х этажном кирпичном здании расположены два собственника: 1 и 2 этажи занимает лечебный корпус No5, принадлежащий санаторию: 3 и 4 этажи принадлежат ООО «ВКС КАНТРИ». Возможный ущерб имуществу от пожара на 1-2 этаже лечебного корпуса No5 санатория для ООО «ВКС КАНТРИ» может быть оценён на величину выполненных работ ООО «ВКС КАНТРИ» по оборудованию 3-4 этажей для отдыха клиентов - 3 миллиона рублей Договор страхования отсутствует. 4-х этажное кирпичное здание находится в 9 м от здания клуба столовой (2 этажа, кирпичное), соединённого с ним тёплым переходом на уровне 1 этажа, ведущим в клуб и в 40 м от спального корпуса No 1 (8 этажей, кирпичное), соединённое со зданием клуба-столовой тёплым переходом на уровне 2 этажа. Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара минимален. Договор страхования отсутствует. Ближайший объект ООО «ВКС КАНТРИ» от 4-х этажного кирпичного здания находится в 70м к северу и 66м к востоку от него. С западной стороны здание граничит с лесным массивом на расстоянии 70 м. Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара минимален. Договор страхования отсутствует.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130: п. п. 4.1, 5.2, 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013: п. 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2,	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1, 6.2. СП 7.13130.2013: п. 8.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020: п. п. 6.3, 6.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407, 408, 409	Выполняется