


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Владимирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» августа 2024 г.

Регистрационный № 33-08-2024-013010



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033302201680

ИНН: 3305009606

Место нахождения объекта защиты:

601915, обл Владимирская, г Ковров, ул Еловая, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.12.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани

1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1491
1.6.	Объем здания, куб. м	29498
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект оснащён следующими системами противопожарной защиты: - Система противодымной вентиляции – приточно-вытяжная (22 клапана) - Система пожарной сигнализации (СПС) – адресная (ИСО «ОРИОН») - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) – 2-го типа - Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) – 24 ПК - Наружный противопожарный водопровод (НПВ) – 2 ПГ
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 00 (ноль) рублей 00 копеек</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></p>	

безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте		
<u>защиты</u>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.: Глава 16 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п.4.3 табл.1	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.: Статьи 62 и 68 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности": п.п. 4.1, 5.2 табл.2, 8.6	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г.: Статья 90 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п.п. 7.1, 8.1, 8.6 – 8.9	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. Статьи 29 – 32, 57 – 58, 87 табл.21 и 22, 88 табл.23,24,25 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты":	Выполняется

		п.п. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.2.1 – 5.2.7, 5.3.1 – 5.3.5, 5.4.1 – 5.4.4, 5.4.7 – 5.4.10, 5.4.16, 5.4.20, 6.7.1 табл.6.9, 6.7.8	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. Статья 89 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": п.п. 4.2.1 – 4.2.3, 4.2.5 – 4.2.10, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.18 – 4.2.22, 4.2.24 – 4.2.25, 4.3.1 – 4.3.7, 4.3.12, 4.4.1– 4.4.6, 4.4.8 – 4.4.9, 4.4.11 – 4.4.13, 4.4.15, 7.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. Статья 90 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п.п. 7.1 – 7.7, 7.12 – 7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. Статьи 54, 83, 84, 85, 86 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности ": п.7.2 в, п. 7.11г СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования": Приложение А табл.А.1 п.9, п. 13.1 – 13.5, 13.13 – 13.15, п.15 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы	Выполняется

		и правила проектирования": п. 6.6.18 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности": п.п. 3.1 – 3.5, 4.1 – 4.2, 4.4, 4.6 – 4.8, 5.1 – 5.5, п.6 табл.1, п.7 табл.2 (п.13) СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод требования пожарной безопасности": п.п. 4.1.1 табл.1 (п.4), 4.1.10, 4.1.13, 4.1.14 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности": п.5.2 табл.2, п.8	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. Статья 83 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования": п.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. Статья 5 Приказ МЧС России №645 от 12.12.2007: Главы II, III, IV Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.: п.п. 2 – 5, 9 – 17, 21 – 28, 30, 32 – 37, 41 – 43, 48 – 52, 54 – 56, 60, 65, 70, 72 – 73, 77, 79, 84, 337, 354, 356 – 357, 362 – 363, 366,	Выполняется

	372, 392 – 394, 395, 397, 398, 400, 403 – 404, 406 – 407, 409 – 410, 413	
--	---	--