Зарегистрирована ГУ МЧС России по Владимирской

области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«01» октября 2024 г.

Регистрационный № 33-08-2024-016647



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Владимир «Центр развития ребенка - детский сад № 7»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Владимир «Центр развития ребенка детский сад № 7»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033303406366

ИНН: 3329022571

Место нахождения объекта защиты:

обл Владимирская, г Владимир, мкр. Коммунар, ул Песочная, Дом 29

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.08.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	П	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	

			орга	анизаций
1.4.	Высота здания, м			12
1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		1406
1.6.				8213
1.7.	Количество этажей			3
	Категория наружных устан	орок по пожарной	Ц	е имеет
1.0.	опасности, категория здани	-	110	е имеет
	пожарной и взрывопожарно			
	(указывается для зданий пр			
	складского назначения)	, ,		
1.9.	Перечень и тип систем про	ечень и тип систем противопожарной защиты		па АПС – имеется
	(системы противодымной з	ащиты, пожарной	(адресная) Пожарные	
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и	извещате	ели- дымовые,
	управления эвакуацией, вн	утренний и наружный		ПВ – имеется (6
	противопожарные водопров	воды)	ПК) НГ	IB – имеется
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты			
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются			
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для			
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
	перечень и	тип систем противопож	арнои защить	ol <i>)</i>
3.		<u>го ущерба имуществу</u>	_	-
	(Заполняется самостоятель имуществу третьих лиц			• •
	имуществу третвих лиц	страхования)	цятся реквизи	ты документов
		-		
4.	Сводония о выполи	ении мероприятий по		по пожарной
4.	безопасности, выполне			_
	oesomenoem, bbmoomes	<u>защиты</u>	occiic iiibu	IDEM HU OODERIC
	Наименование	Реквизиты нормативні	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	-	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп	•	выполняется/не
		перечень статей (часте		выполняется
		устанавливающих т	•	
		пожарной безопасност	•	
		защиты	•	
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013. «	Системы	Выполняется
	расстояния между	противопожарной		
	I ⁻	1 -		

	зданиями и сооружениями	Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (далее по тексту СП 4.13130.2013), р. 4, п.4.3, табл. 1 Федеральный закон от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69 (с учетом изменений Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 276-ФЗ – далее по тексту ФЗ №123 от	
		22.07.2008 г.);	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 от 22.07.2008г. ст. 68 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту ППР №1479), п. 48, п. 54; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее по тексту СП 8.13130.2020), п. 5.1, 5.2, 5.11, 5.17, 5.18, 6.3, 6.4, 8.5, 8.7 - 8.14	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 90 ч. 1; СП 4.13130.2013, п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.4, п. 8.1.6, п. 8.1.7, п. 8.1.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее по тексту СП 2.13130.2020), п. 5.2.1 -5.2.7; п. 5.3.1 – 5.3.6, п. 5.4.2 – 5.4.18, р. 6.7, п. 6.7.10 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. ст. 87, 88; СП 4.13130.2013, п. 5.2.2, п. 5.2.6	Выполняется

люд пож пут	еспечение безопасности дей при возникновении кара, эвакуационные и и выходы	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 89 ч. 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту СП 1.13130.2020), п. 4.2.1-4.2.27, п. 4.3.1 – 4.38, п. 4.3.12, р. 4.4, р. 5.1, р. 5.2	Выполняется
пож под	карно-спасательных празделений при квидации пожара	1, ч. 2; СП 4.13130.2013, п. 7.1-7.8, п. 7.13, п. 7. 14, п. 7.15, п. 7.16	Быполнястся
(сис заш сигт пож опо эваг нар про	отивопожарной защиты стемы противодымной циты, пожарной нализации, каротушения, овещения и управления куацией, внутренний и оужный отивопожарные цопроводы)	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 68, 83, 84, 86, 91; СП486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», р. 4, табл. 1, табл. 3 СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее СП 484.1311500.2020), п. 5.1-5.21; п. 6.1.1-6.1.6; п. 6.2.1-6.2.14; п. 6.3.1-6.3.4; п. 6.4.1-6.4.5; п. 6.5.1-6.5.4; п. 6.6.1-6.6.41; СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», р. 3 – 7 ППР №1479, п. 48, п. 50, п. 54 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной	Выполняется

		безопасности» (далее по тексту СП 8.13130.2020), п. 5.1, 5.2, 5.11, 5.17, 5.18, 6.3, 6.4, 8.5, 8.7 - 8.14 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. 6.1.1-6.1.28, п. 6.2.1-6.2.20, п. 7.1-7.9, п. 7.14-7.16 СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий», п.7.1-7.5, п. 7.9-7.18	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020, п. 5.12-5.21, р. 7, п. 7.1.1-7.1.13, п. 7.2.1, п. 7.2.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 103	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР №1479, р. І, XVIII, XIX, п. 2-18, 21, 22, 23, 25-28, 30-37, 40, 41, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 65, 73; Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", Приложение 1,2,3 ФЗ № 123 от	Выполняется

,	
22.07.2008 г. ст. 5, 6, 49, 50, 52, 53,	
ст. 78 ч.1 СП 9.13130.2009	
«Техника пожарная.	
Огнетушители. Требования к	
эксплуатации», п. 4.1.1-4.1.40; п.	
4.2.1-4.2.11; п. 4.3.1-4.3.16; п.	
4.4.1-4.4.21; п. 4.5.1-4.5.4; п.	
4.7.1-4.7.7	