Зарегистрирована ГУ МЧС России по Владимирской

области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» декабря 2024 г.

Регистрационный № 33-08-2024-021994



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автомобильная газовая заправочная станция

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Газ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 3329054284

ОГРН/ОГРНИП: 1093340000951

Место нахождения объекта защиты:

602266, обл Владимирская, г Муром, ш Владимирское, Дом 29

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.02.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	3	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	16	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	54	

1.7.	Количество этажей			1	
-	Категория наружных устано	овок по пожарной А	Н повышень	ная взрывопожаро-	
1.01	опасности, категория здани				
	пожарной и взрывопожарно	• •			
	(указывается для зданий пр				
	складского назначения)				
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	Системы С	СПС и СОУЭЛ.	
	(системы противодымной за	*	Смонтиров	аны в 2023 году	
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и				
	управления эвакуацией, вну	тренний и наружный			
	противопожарные водопров	воды)			
	T				
2.	_	го риска, проведенная			
	целе указываются				
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых				
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для				
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
	перечень и	<u>*</u>	ірнои защить	ol <i>)</i>	
3.	Ономко возможно	не проводилась		I OT HOMODO	
] 3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба				
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты до					
	тмущеетву третвих лиц	страхования)	пол реквизи	ты документов	
Стра	ховой полис обязательного	•	3" №GAZX1	2494025436000 от	
		28.03.2024		,	
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной				
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте				
	защиты_				
	Наименование	Реквизиты нормативны	х правовых	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных д	окументов	выполнении	
	мероприятия	по пожарной безопа		выполняется/не	
		перечень статей (частей	і, пунктов),	выполняется	
		устанавливающих тре			
		пожарной безопасности	ик объекту		
		защиты			
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.20	13	Выполняется	
	расстояния между				
	зданиями и сооружениями				
4.2.	Наружное	СП 156.13130.20	014	Выполняется	
	противопожарное				
	водоснабжение				

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 156.13130.2014	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 156.13130.2014	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия	СП 156.13130.2014 ППР в РФ "Правила противопожарного	Выполняется

по обеспечению пожарной	режима в Российской Федерации"	
безопасности объекта		
защиты и		
противопожарный режим		