Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Владимирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«24» января 2025 г.

Регистрационный № 33-08-2025-000972

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №2

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033303201304 ИНН: 3301011996

Место нахождения объекта защиты:

обл. Владимирская, р-н. Александровский, г. Александров, ул. Свердлова, д. 40

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.02.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	502
1.6.	Объем здания, куб. м	5594
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС марки - "BOLID", с выводом на диспетчерский пульт пожарной охраны; "Стрелец - мониторинг", автоматизированная передача по каналам связи и извещений о пожаре; СОУЭЛ усилитель трансляционный "TANTOS TSo-AA60M" II типа; НПВ - ул. Свердлова, д. 43, на расстоянии 20 метров от здания ДОУ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Заполняется самостоятельно	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ от 22.07.2008 № 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - выполняется; п. 5.2 Требования к объекту класса функциональной пожарной опасности Ф1 - выполняется; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям - выполняется; п.п.1,65 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 - выполняется;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 4, 5, 6, 86 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - выполняется; п. 6.2.1, п. 6.2.2 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты - выполняется; п. 48 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 - выполняется	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 4,5,6,90 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - выполняется; ч. 5.2. Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1 - выполняется; СП 4.	Выполняется

		13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям - выполняется; п. 65 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 - выполняется	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 4,5,6,57,87,88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - выполняется; п. 5.2.3 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты - выполняется; п. п. 13,25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 - выполняется	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.4,5,6,89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - выполняется; ч. 4.3, ч.4.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы - выполняется; п. 23, 26,27,36,37 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 - выполняется	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.4,5,6,90 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - выполняется; п. 2. Правил противопожарного режима	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 - выполняется; п.4.2.9 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы - выполняется; п.5.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям - выполняется; СП 486. 1311500.2020 Системы противопожарной защиты. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИСТЕМАМИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. Требования пожарной безопасности - выполняется; СП484.1311500.200 Системы противопожарной защиты СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ -выполняется	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Глава 14 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ - выполняется; Статья 51. Цель создания системы противопожарной защиты - выполняется; Статья 52 Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара - выполняется; Статья 53	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	Пути эвакуации людей при пожаре - выполняется; Статья 54 Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - выполняется; Статья 55 Системы коллективной защиты людей от опасных факторов пожара - выполняется; Статья 56 Система противодымной защиты - выполняется; Статья 57 Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений - выполняется; Статья 58 Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций - выполняется; Статья 59 Ограничение распространения пожара за пределы очага - выполняется; Статья 60 Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях - выполняется; Статья 62 Источники противопожарного водоснабжения - выполняется; Статья 63 Первичные меры пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - выполняется; п.54, 56 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 - выполняется	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	ст. 4,5,6,83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - выполняется; п.54,56 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 -	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	выполняется; СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ - выполняется; СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИСТЕМАМИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. Требования пожарной безопасности - выполняется	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.4,5,6 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - выполняется; п.3 Правил Противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 - выполняется; ст.3, 21,25,26 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ. Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		области пожарной безопасности - выполняется; Приказ МЧС России от 05.09.2021 г. №596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности» - выполняется	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.