Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Владимирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» августа 2025 г.

Регистрационный № 33-08-2025-013031

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 комбинированного вида

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033301002921 ИНН: 3316006491

Место нахождения объекта защиты:

обл. Владимирская, р-н. Киржачский, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 32

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1961

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	331

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	3364
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М 1шт., Блок конрольно-пусковой С2000-КПБ – 1шт., Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 1шт., Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 1 шт-12 исп.06(РИП-12-6/20МЗ-Р) Источник питания резервированный -1шт., Извещатели пожарные дымовые ДИП-34А(ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговые в комплекте с базой ДИП-34А-03 29шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3-АМ исп.01 – 10шт., с выводом сигнала в ПСЧ-69 посредством ПАК «Стрелец Мониторинг»
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Примерно 250 тысяч рублей.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 СП 4.13130.2013 « Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты и требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3, таб1,4.17,4.20, 5.6.2, 5.6.4.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности» п.5.1, табл1 1.8 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.Ограничение распостранения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным консруктивным решениям» п.:8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 ,8.11, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкой обектов защиты» 5.2.3, 5.2.4, 6.7.15, табл. 6.13. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности» ст.87 п.8, ст.134 п.7	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкой объектов защиты» 5.2.3, 5.2.4, 6.7.15, табл. 6.13. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.87 п.8, ст.134 п.7	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ППР «Правила противопожарного режим в Российской Федерации» п.2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 96-105	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 СП 3.13130.2009 «Системы протовопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»п. 13.1.11,1 3.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.3,13.14.1, 13.14.2, 13.14.7, 13.14.9, 13.14.10,1 3.14.11,13.14.12, 13.14.13, 1.3.15,2, 13.15.3, 13.15.4. 13.15.12, 13.15.13, 14.1,14.3, 15.1, 15.5 приложение А	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» 4.1.1, 4.1.8,4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40. 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5,4.2.7, 4.2.9, 4.3.1, 4.4.21, 4.5.1-4.5.4 приложения АГ	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст.64, ст.69,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.82. ст.83, ст.84, ст.86, ст.87, ст.88,ст.89, ст.90, ст. 91,ст.105, ст.106, ст. 107, ст.126, ст.127,ст. 134, ст.138	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.