Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Владимирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«22» августа 2025 г.

Регистрационный № 33-08-2025-013539

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Контрольно-пропускной пункт

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Валфекс-Трейд"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1223300005741 ИНН: 3328028404

Место нахождения объекта защиты:

600027, обл Владимирская, г Владимир, пр-кт Суздальский, Дом 47 стр. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.06.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	72

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	378
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая система пожарной сигнализации на базе интегрированной адресной системы безопасности (АСБ) «RUBEZH протокол R3»; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 2 типа. 2. Наружный противопожарный водопровод, кольцевой, 160 мм подземного типа.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
0 рублей 00 копеек	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ст.37; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.69; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.65; СП 4.13130.2013 (ред. от 29.07.2013) п.4.3, табл.1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ст.37; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.68; СП 8.13130.2020 п.5.2 табл.2, п.5.17, п.5.18, п.8.8, п.8.9, п.9.2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1, ч.2 ст.90; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.71; СП 4.13130.2013 (ред. от 27.06.2023) п.6.1.20, п.8.2.3, п.8.2.4, п.8.2.6, п.8.2.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст.87, ст.88, ст.89, ст.134, таб.21, таб.22, таб.23, таб.24; СП 2.13130.2020 п.5.2.1, п.5.2.4, п.5.2.7, п.5.3.6, п.5.4.3, п.5.4.8, 5.4.18, п.6.6.1, табл.6.9; СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.13130.2013 (ред. от 27.06.2023 г.) п.4.1, п.5.1.2, п.5.1.3.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53, ст.54, ст.55, ст.88, ст.89, табл. 28; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.9, п.14, «д», «е» п.16, «а», «б» 17, «г» п.22, п.23, п.25, п.26, п.27, п.31, п.36, п.37, п.340, «а», «к» 393, п.409; СП 1.13130.2020 п.4.1.5, п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.2.25, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.8, п.4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.9, п.4.4.11, п.4.4.12, п.4.17, п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.1.5 табл.6, 7.13.1, 7.13.2, прил.А	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.2, п.26, п.48, п.71, п.72, «а», «к» п.393, «а» «з», «л», «м», «н» п.394; СП 4.13130.2013 (ред. от 12.09.2020) п.7.2, п.7.3, п.7.11, п.7.13, п.7.16, п.7.18.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51, ст.52, ст.54, ст.56, ст.62, ст.68, ст.83, ст.84, ст.85, ст.86, ст.91, ст.103;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.10, «о» п.16, п.17(1), п.42, п.50, п.52, п.54, п.55, п.56, «в», «д», п.394; СП 3.13130.2009; СП 4.13130.2013 п.6.9.25, п.6.9.26; СП 7.13130.2013 п.7.2 в), е), п.7.9, п.7.11, п.7.20, п.8.8; СП 10.13130.2020 п.6.1.23, п.6.2.5, п.7.6 табл.7.2; СП 486.1311500.2020 п.4.4, п.4.8 табл.1, п.4.10 табл.3; СП 484.1311500.2020 раздел 5, раздел 6, раздел 7, приложение А табл.А1.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51, ст.52, ст.54, ст.56, ст.62, ст.68, ст.83, ст.84, ст.85, ст.86, ст.91, ст.103; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.10, «о» п.16, п.17(1), п.42, п.50, п.52, п.54, п.55, п.56, «в», «д», п.394; СП 3.13130.2009; СП 4.13130.2013 п.6.9.25, п.6.9.26; СП 7.13130.2013 п.7.2 в), е), п.7.9, п.7.11, п.7.20, п.8.8; СП 10.13130.2020 п.6.1.23, п.6.2.5, п.7.6 табл.7.2; СП 486.1311500.2020 п.4.4, п.4.8 табл.1, п.4.10 табл.3; СП 484.1311500.2020 раздел 5, раздел 6, раздел 7, приложение А табл.А1.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ст. 3, ст.24; Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты и противопожарный режим	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.5, ст.6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.п.2-6, п.п.9-17(1), п.п.22-37, п.п.39-43, п.п.48-52, п.п.54-56, п.60, п.77, п.79, п.п.286-288, п.п.290-294, п.п.392-400, п.п.402-404, п.п.406-409.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.