

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Владимирской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«15» сентября 2025 г.

Регистрационный № 33-08-2025-014842



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание производственно-складского корпуса № 3 общества с ограниченной  
ответственностью «Грайнер Пэкэджин»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

общество с ограниченной ответственностью «Грайнер Пэкэджин»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023303354656

ИНН: 3329026625

Место нахождения объекта защиты:

600031, обл Владимирская, г Владимир, ул Добросельская, Дом 224б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.09.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	14470

1.6.	Объем здания, куб. м	207806						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 2-го типа, внутренний противопожарный водопровод, противодымная защита						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска проведена. Расчетное значение индивидуального пожарного риска составляет <math>9,87 \times 10^{-7}</math>, что соответствует требованиям статьи 93 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчёт произведен с учетом отсутствия систем автоматического пожаротушения в производственных и складских зонах. Индивидуальный риск на территории объекта равен 0. Индивидуальный и социальный риск для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта равен 0.</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 815 млн. 607 тыс. 382 рублей.</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении/не выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении/не выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «ТРОТПБ») ст. 69, СП 4.13130 п.4.3 таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «ТРОТПБ» ст. 99, СП 8.13130 п. 5.3 таблица 3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «ТРОТПБ» ст. 90, ст. 98 СП 4.13130 п.п. 8.2.1- 8.2.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «ТРОТПБ» ст. ст. 57-59, ст. 87, ст. 88 таблица 21, 88, СП 2.13130 п. 6.1.1 таблица 6.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «ТРОТПБ» ст. ст. 52-55, 81, 89, СП 1.13130 п.п. 4.2.2, 4.2.5, 4.2.7-4.2.22, 4.2.24, п.п. 4.3.1-4.3.5, 4.3.7, 4.3.11, п. п. 4.4.1-4.4.13, п.п. 4.4.16, п.п. 8.1.1-8.1.8, п.п. 8.2.1-8.2.37	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «ТРОТПБ» ст.ст. 52, 90, СП 4.13130 п.п. 4.1, п.п. 7.1-7.13, п. 7.16, п. 7.17	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «ТРОТПБ» ст.ст.54, 83, 85, 91, 103, 112-114, СП 484.1311500.2020 разделы 6, 7.1-7.4, 7.7, СП7.13130 п. 6.4, п. 6.5, п. 6.8, п. 6.10, п. 6.11, п. 6.18, п. 6.20, п. 7.1, п. 7.2, СП 3.13130 п.п.	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	3.1-3.5, п.п. 4.1-4.8, п.п. 5.1-5.5, п. 7 таблица 2, СП 10.13130 п.п. 6.2.1-6.2.21, п. 7.6 таблица 7.2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «ТРОТПБ» ст.103, СП 484.1311500.2020 разделы 7.1-7.4.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п.п. 2-6, п.п. 8-19, п.п.23-32, п.п. 35-39, п.п. 41-44, п.п. 48-56, п. 60, п. 65, п. 67, п.п. 121-126, п.п. 129-133, п.п. 362-368	Выполняется