

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Владимирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» мая 2026 г.

Регистрационный № 33-08-2026-007738



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание склада с пристройкой столовой

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГОПАРК
МЕЩЕРСКИЙ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1193328002010

ИНН: 3327142496

Место нахождения объекта защиты:

обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Мещёрская, д. 7А, стр. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.07.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | IV |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения |
| 1.4. | Высота здания, м | 13 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 2105 |

| 1.6. | Объем здания, куб. м | 9030 | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.7. | Количество этажей | 1 | | | | | | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | | | | | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Автоматическая Пожарная Сигнализация, Система Оповещения и Управления Эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, Внутренний Противопожарный Водопровод | | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчеты по оценке пожарного риска проведены ИП Абрамов А.А. от 15.12.2024 г.</p> | | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">10000000 Рублей</p> | | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический Регламент о требованиях Пожарной Безопасности, ст. 69, СП4.13130 п.п. 4.3 табл. 1</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> | | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический Регламент о требованиях Пожарной Безопасности, ст. 69, СП4.13130 п.п. 4.3 табл. 1 | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется | | | | | | | |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический Регламент о требованиях Пожарной Безопасности, ст. 69, СП4.13130 п.п. 4.3 табл. 1 | Выполняется | | | | | | | |

| | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический Регламент о Требованиях Пожарной Безопасности Ст. 62, Ст. 68, СП 8.13130 п.п. 4.2, п.п. 5.3 Таб. 3 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический Регламент о Требованиях Пожарной Безопасности Ст. 63, Ст. 90, СП 4.13130 п.п. 8.1.3 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический Регламент о Требованиях Пожарной Безопасности Ст. 57, Ст. 58, Ст. 87, Таб. 21, Ст. 88 СП 2.13130, п.п. 6.2.1, Таб. 6.3 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический Регламент о Требованиях Пожарной Безопасности Ст. 52-55, Ст. 81, Ст. 89 СП 1.13130 п.п. 4.2.2, 4.2.5, 4.2.7-4.2.22, п.п. 4.2.24, п.п. 4.3.1-4.3.5, п.п. 4.3.7, п.п. 4.3.11, п.п. 4.4.1-4.4.13, п.п. 4.4.16-4.4.23, п.п. 8.1.1-8.1.8 п.п. 8.3.1 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический Регламент о Требованиях Пожарной Безопасности Ст. 52, Ст. 82, Ст. 90, СП 4.13130 п.п. 4.1, п.п. 7.1-7.13, п.п. 7.16, п.п. 7.17 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные | Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический Регламент о Требованиях Пожарной Безопасности Ст. 54, Ст. 83, Ст. 85, Ст. 91, Ст. 103, Ст. 112-114, СП 484.1311500.2020 в части касающейся, СП 3.13130.2009 в части касающейся, СП 10.13130 в части касающейся | Выполняется |

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | водопроводы) | | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический Регламент о Требованиях Пожарной Безопасности Ст. 103, СП 484.1311500.2020 в части касающейся | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 п.п. 2-6, п.п. 9-19, п.п. 23-32, п.п. 35-39, п.п. 41-44, п.п. 48-57, п.п. 60, п.п. 65, п.п. 67, п.п. 286, п.п. 294, п.п. 392, п.п. 394 | Выполняется |