

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Владимирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» мая 2026 г.

Регистрационный № 33-08-2026-007791



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023302353095

ИНН: 3323005548

Место нахождения объекта защиты:

обл. Владимирская, р-н. Собинский, д. Демидово, зд. 2Ж

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.03.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	675
1.6.	Объем здания, куб. м	3881

1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния -24	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" глава 16, СП 4.13130.2013" Система	Выполняется

		противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям" п.4.15,4.3, табл. 1,4.4,6.1.2.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.62, п.: 5.2, табл. 2,п.8.4,8.6, 8.7, 8.9,8.10 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.Источники Наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон от 22,07,2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90, СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требования к конструктивным решениям" п.:4.1, табл.1,4.10, 4.11, 4.12	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон от 22,07,2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.6.1., СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.: 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон от 22,07,2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 89, СП	Выполняется

		1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.:4.1.3, 4.2.3, 4.2.4-4.2.7, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон от 22,07,2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 90, СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.:4.3, табл. 1, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 8.1, 8.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п.633, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 55, табл.1, табл.2 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.: 5.8, 5.9, 5.13, 5.14, 5.20, 5.21, 6.1-6.1.6, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1, 6.6.4, 6.6.18, 7.1.3, 7.2.1, прил. А "Системы противопожарной защиты. Источники Наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" п.:5.2, табл.2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 СП	Выполняется

		8.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности , ст.53,61, СП 484. 1311500.2020 " Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.Нормы и правила проектирования" п.:5.8, 59, 513, 5.14, 5.20, 5.21, 6.1.1-6.1.6, 6.4.1, 6.51, 6.6.1-6.6.4, 6.6.18, 7.1.3, 7.2.1, прил. А СП 7.13130.2013 (с изменениями 27 февраля 2020, 12 марта 2020) " Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование" п.:7.1, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.153 СП6.13130.2021 " Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности." п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 48, 4.10, 4.14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1.Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением правительства РФ " 1479 от 16.09.2020 п.: 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 21-23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,32, 35, 36, 37,54, 55, 56, 103,104, 286, 289, 392, 393, 394 2. Федерального Закона № 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности " ст. 6, 27-30,30, 32, 37-37, 39, 40, 43,46, 49, 50, 52, 53, 54, 57-64,67, 68, 69, 82, 83, 84, 87, 89, 91, 103, 104-105,127, 134, 136, 137, 138, 144, 145 3. Обучение	Выполняется

	<p>мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденные приказом № 1120 МЧС от 16.12.2024 года приложение 1 п.: 1, 2, 3, 4, 5, 7 4. ГОСТ 59641-2021 "Национальный стандарт РФ Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения " глава 4, 5</p>	
--	---	--