Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«23» июня 2022 г.

Регистрационный № 34-08-2022-008275

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Арматурный цех

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ЗАО "Себряковский цемент и бетон"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023405571265 ИНН: 3437000818

Место нахождения объекта защиты:

403342, обл Волгоградская, г Михайловка, ул Индустриальная, Дом 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.12.1955

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4. | Высота здания, м | 6 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 685 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 4447 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Противодымная защита с естественным побуждением обеспечивается объемно-планировочными решениями, система обнаружения пожара неадресная включает в себя ПКП «Гранит-8», извещатели пожарные ИП 212-141,, извещатель ручной « ИР-1», СОУЭ 1-го типа, оповещатель звуковой «ПКИ- 1», оповещатель светозвуковой «Маяк-12К». НПВ -ПГ на герритории СЦЗ, на удалении 330 м, ВПВ - ПК -3 шт. |

| | |
|---|---|
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Оценка не проводилась | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| Не проводилась | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** |

| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | едеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.69 ППР «Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 65, п.67. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения эаспространения пожара на объектах защиты. Требования к объектно-планировочным и конструктивным решениям. п.6.1.2. таб.№3 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о гребованиях пожарной безопасности»: ст. 62, ст. 68 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2, п. 5.1, табл. 3. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о гребованиях пожарной безопасности». ст.63, ст.90, ст. 98 1ПР «Правила противопожарного эежима в Российской Федерации» 'утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.71, п.72. Свод правил СП 4.13130.2013 в эедакции приказа МЧС РФ 14.02.2020 №89. П.8.6, П 8.9. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и | Федеральный закон № 123-ФЗ | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | «Технический регламент о гребованиях пожарной безопасности»: ст. 57, ст.58, ст.87 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) П. 13, п.15, п.25. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.1, п. 4.20 | |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о гребованиях пожарной безопасности» ст.52, ст.53, ст.54, ст.56, ст.89. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 2, п. 3, п. 23, п. 26, п.27. СП 1.13130. 2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.2, п. 4.3.3, п.4.3.4. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о гребованиях пожарной безопасности», ст. 89, ст.90. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о гребованиях пожарной безопасности» ст. 54, ст. 56, ст. 83, ст. 84, ст.85, ст. 86. СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | противопожарные водопроводы) | пожарной безопасности. п.4.1, п.4.2, п. 5.1 табл. №3. | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о гребованиях пожарной безопасности»: ст. 56. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 25, ст. 37. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, ст. 6, ст. 79. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. п. 2, п.З, п 4, п. 11, п.12, п.23, п.32 п. 60, п. 354- 372, п. 393, п. 395, п. 397, п. 410. Приказ МЧС России №806 от 18.11. 2021. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. №182) п.5.1 табл. 1. | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.