Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«23» июня 2022 г.

Регистрационный № 34-08-2022-008308

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Производственный объект по компримированию природного газа, автомобильной газонаполнительной компресорной станции №1 г. Михайловка (АГНСК-1 г. Михайловка) ООО "Газпром газомоторное топливо" (Южный филиал)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1063905088158 ИНН: 3905078834

Место нахождения объекта защиты:

обл Волгоградская, г Михайловка, ул Пригородная, земельный участок 51

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.12.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	69

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	262
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АДУ приточновытяжная с механическим и естественным побуждением, с автоматическим отключением при пожаре, автоматическая пожарная сигнализация ЗАО НВП «Болид» ПКП «Сигнал-20П», тип - адресная; автоматическая установка газового пожаротушения БКУ(модульная С02), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа ПКиУ «С2000М»; наружное противопожарное водоснабжение (2 резервуара по 60 М3).
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Страховой полис АО «Страховое общество газовой промышленности» №GAZX12112458611000 от 19.12.2021г..		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (с изменением №1) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3, таблица № 1, п.4.4, п.4.5, п.4.14, таблица №3; СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.6.3, таблица №1, п.7.1, п.8.3, таблица № 5, п.8.4, таблица № 6, п.8.6, п.9.1, п.9.2, п.9.3, приложение Д, приложение Е. ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.71, ст.69 ч.1 ч.2;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 от 22.07.2008 годаФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.9.2, гг9.5, п.9.6, п.10.2, п.10.3, п.10.4, п.10.5, п.10.6, п.10.7, п.10.10, п.10.11; СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.6.37, п.8.51,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.8.52;	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (с изменением №1) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9; ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 п/п 1) ч.1; СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.6.28, п.8.8;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (с изменением №1) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.16, п.4.20; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.4.7, п.4.8, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.5, п.5.2.6, п.5.2.7, п.5.4.5, п. 5.4.18,и.5.4.20, раздел 6; ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.52, ст.57, ст.58, ст.59, ст.87 чЛ ч.2 ч.б ч.П, ст.88 чЛ-ч.З, ст.88 ч.8, ст.137 ч.1 ч.2 ч.4 ч.5 ч.7; СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.6.4, п.6.5, и.6.9, п.6.13, п.6.19, п.8.5, п.8.10, п.8.11, п.8.15, п.8.16, п.8.18, п.8.20, п.8.32, п.8.33, п.8.35, п.8.38, п.8.39, п.8.40,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		и.8.41, п.8.42, приложение Е п.Е.2;	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.1 ч.2, таблица № 28, таблица № 29, ст.88 ч. 19, ст.89 ч.1 ч.4 ч.7, ст.53 ч.2; СГ1 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1.2, п.4.1.4, п.4.1.5, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.10, п.4.2.13, п.4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.2.24, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.11, п.4.3.12; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года п. 23, п.27, п.26, п.28, и.36, п.37, СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.6.12, п.6.18, п.8.16;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (с изменением №1) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования кбъемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1, п.7.13, п.7.16; ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 чЛ;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, ст.56 п/п 1)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п/п 2) ч.2, ст.82 ч.2 ч.7, ст.83 ч.1 ч.З ч.4 ч.5 ч.б ч.9 ч.Ю; ст.84 ч.2 ч.4 ч.7-ч. 11, ст.ЮЗ, ст.113; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года, п.53 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.» (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4 ст.4, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» раздел 9, раздел 12.4, табл. 13.3*, прил. А п.А.3 п.А.4) СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.6.39, п.8.53, п.8.54; п.6.37, п.6.38, п.8.51, п.8.52; СП 3.1310.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.4, и.5.5;СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.9.2, п.9.5, п.9.6,		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.10.2, п.10.3, п.10.4, п.10.5, п.10.6, п.10.7, п.10.10, п.10.11;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.6.8, п.6.13, п.6.14, п.6.16, п.6.17, п.6.28, п.6.32, п.6.39, п.8.5, и.8.15, п.8.16, п.8.22, п.8.28, и.8.32, п.8.42, п.8.47, п.8.50, п.8.51, и.8.54, п.9.1, п.9.2, приложение Е п.Е.7;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» абз 2- 4 ст. 25; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года) п.2, п.3, п.4, п.6, и.9, п. 10 п.12, п.13, п. 14, п. 16, п. 19, п.23, п.24, и.26, п.27, п.30, п.32, п.35, п.36, п.37,и.41, п.42, и.43, п.48, п.49, п.50, и.55, п. 56, п.60, п.286, п.373, п.384, п.385, п.387, п.389, п.390, п. 392, п. 393, п. 394, п.395, п.397, п.398, п.399, п.400, п.401, п.402, п.403, и.404, п.405, п.406, п.407, и.409, п.412; СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.4.1.19, п.4.1.20, п.4.1.23, п.4.1.24, п.4.1.27, п.4.1.28, н.4.1.29, п.4.1.32, 11.4.1.33,11.4.1.34, п.4.1.40, п.4.2.1, п.4.2.4, п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.12, п.4.3.13, п.4.4.1, п.4.5.4; СП 156.13130.2014	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«Станцииавтомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.6.16, п.6.19, п.6.21, п.6.24, п.6.25, п.6.26, и.6.27, п.6.31, п.6.33, п.6.34, п.6.36, п.7.36, п.8.1, п.8.14, п.8.38, п.8.39, п.8.40, п.8.41, п.8.43, п.8.47, п.8.54.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.