

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Волгоградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» января 2023 г.

Регистрационный № 34-08-2023-000054



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

общество с ограниченной ответственностью "Танфер"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

общество с ограниченной ответственностью "Танфер"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1065260021540

ИНН: 5260165525

Место нахождения объекта защиты:

400075, обл Волгоградская, г Волгоград, ул Историческая, Дом 154

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|----------------------------------|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | ФЗ.1 Здания организаций торговли |
| 1.4. | Высота здания, м | 10 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 6000 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 110000 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по | Не имеет |

| | | |
|-------------|--|---|
| | <p>пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)</p> | |
| <p>1.9.</p> | <p>Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p> | <p>- торгово-развлекательная часть здания оборудована водозаполненной системой АУПТ; - в качестве системы противодымной вентиляции предусмотрена система принудительного удаления дыма при пожаре, согласно нормативных требований, в том числе с устройством незадымляемых лестничных клеток; - здание ТРК оборудовано системой АУПС согласно нормативных требований; - в здании предусмотрена СОУЭ 3-го типа; - в качестве первичных средств тушения пожара применяется система ВПВ, выполненная с расходом воды по пожарному отсеку или той части, для которых требуется наибольший расход воды; - для наружного пожаротушения применяется система НПВ. Для эвакуации людей из здания предусматриваются эвакуационные пути и выходы по требованиям ст. 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.</p> |
| <p>2.</p> | <p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> | |

Оценка не проводилась

| | | | |
|--|---|--|--|
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | |
| согласно декларации ущерб третьих лиц оценен в 35.000 (тридцать пять тысяч) рублей | | | |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Табл.1 1 N.123-ФЗ, СП 4.13130.2009, п.б ТУ. | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2009 п.10 ТУ | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ст.67 №123-ФЗ, СП 4.13130.2009 п.6.4-6.8 ТУ | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п.7.1.1-7.1.6 ТУ | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ч.1 ст.53 №123-ФЗ, ст.89 №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 п.4 ТУ | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Ст.90, ст.98 №123-ФЗ, п.4 СТУ | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты | Система пожаротушения: ст.91, ст 104 № 123-ФЗ п.9.5 ТУ Система | Выполняется |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | пожарной сигнализации: ст.83, ст.91, ст.103 №123-ФЗ п.9.3 ТУ Система оповещения и управления эвакуацией: ст.54, ст.84, ст 91 №123-ФЗ п.9.4 ТУ Система противодымной защиты: ст.56 №123-ФЗ Система внутреннего водопровода: ст.86 №123-ФЗ, СП 10.13130.2009 п.9.6 ТУ Система наружного противопожарного водопровода: Ст.62 №123-ФЗ, СП 8.13130.2009 п.10 ТУ | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ): ст.5, ст.6, ст.46, ст.53, ст.54, ст.56, ст.62, ст.82, ст.83, ст.84, ст.85, ст.86, ст.91, ст.103, ст.138. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 21 мая 2021 года)» | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Ст.63 №123-ФЗ, п. 4, ГОСТ 12.1.004-91. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 21 мая 2021 года)» | Выполняется |