Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» апреля 2023 г.

Регистрационный № 34-08-2023-005142

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Центр электронного медицинского образования

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023403441380 ИНН: 3444048472

Место нахождения объекта защиты:

400081, обл Волгоградская, г Волгоград, ул Бурейская, Дом 1б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.12.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2980

1.6.	Объем здания, куб. м	12309
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ, ВПВ, АУПТ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Не проводилась	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3; табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст. 62 СП 8.13130.2020 табл.2; п. 8.9	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 8.1; 8.6; 8.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст. 31;57, 87; 88 табл. 21; 23; 24; 25. СП 4.13130.2013 п. 5.1.2; 5.1.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст. 53; 89 СП 1.131330.2020 п. 4.2.9; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.4.1; 7.1.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 7.1; 7.2; 7.3; 7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст. 83; 84; 85; 86;103; 106; 107 СП 484.1311500.2020 разд. 5; 6; п. 7.2; прилож. «А» СП 486.1311500.2020 разд.4; табл. 1; табл.3 СП 485.1311500.2020 разд. 9 СП 3.13130.2009 п. 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; 6; 7 СП 7.13130.2013 п. 7.3 СП 8.13130.2020 п.5.2; 8.9 СП 10.13130.2020 п. 6.2, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.14, 7.15	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123 от 22.07.2008г ч .4; 7 ст. 83 СП 484.1311500.2020 п. 7.1;7.5; 7.7 СП 7.13130.2013 п. 6.24	Выполняется
4.9.	Организационно-	Постановление Правительства РФ	Выполняется

	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	от 16.09.2020 № 1479 п. 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 32; 35; 36; 37; 41; 43; 48; 49; 50; 51; 54; 55; 56; 60; 66; 67; 71; 73; разд. V; XVIII; XIX	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.