

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Волгоградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» августа 2023 г.

Регистрационный № 34-08-2023-013731



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "7 Ветров"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "7 Ветров"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1053443004933

ИНН: 3443063559

Место нахождения объекта защиты:

400005, обл Волгоградская, г Волгоград, ул Бакинская, Владение 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.3 Многоквартирные жилые дома
1.4.	Высота здания, м	44
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1058
1.6.	Объем здания, куб. м	73907
1.7.	Количество этажей	16
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)																	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		АУПС, СОУЭ, ВПВ, НПВ, АУПТ (АУП-С)															
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не производился</p>																	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>																	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>ФЗ-123 от 22.07.2008 г ст. 62 СП 8.13130.2020 п. 4.4; раздел 5; табл.2; раздел 8;</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники</td> <td>ФЗ-123 от 22.07.2008 г ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 8.1; 8.6; 8.8; 8.9</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.4. Конструктивные и объемно-планировочные</td> <td>ФЗ-123 от 22.07.2008 г ст. 31;57, 87; 88 табл. 21; 23; 24; 25. СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 от 22.07.2008 г ст. 62 СП 8.13130.2020 п. 4.4; раздел 5; табл.2; раздел 8;	Выполняется	4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 от 22.07.2008 г ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 8.1; 8.6; 8.8; 8.9	Выполняется	4.4. Конструктивные и объемно-планировочные	ФЗ-123 от 22.07.2008 г ст. 31;57, 87; 88 табл. 21; 23; 24; 25. СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется																
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1	Выполняется																
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 от 22.07.2008 г ст. 62 СП 8.13130.2020 п. 4.4; раздел 5; табл.2; раздел 8;	Выполняется																
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 от 22.07.2008 г ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 8.1; 8.6; 8.8; 8.9	Выполняется																
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные	ФЗ-123 от 22.07.2008 г ст. 31;57, 87; 88 табл. 21; 23; 24; 25. СП	Выполняется																

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	4.13130.2013 п. 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5; 5.1.6; 5.2.6; 5.2.7; 5.2.8; 5.2.9; 6.11 СП 2.13130.2020 раздел 5; раздел	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст. 53; 89 СП 1.131330.2009 п. 4.2.9; 4.2.5; 4.2.6; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.4.1; 4.4.4; 4.4.12; 5.4.3; 5.4.4; 5.4.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 от 22.07.2008 г ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 7.1; 7.2; 7.3; 7.6; 7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 от 22.07.2008 г ст. 83; 84; 85; 86; 91; 103; 106; 107 Постановление правительства №1464 от 01.09.2021 п.3; 5; 8. СП 484.1311500.2020 раздел 5; 6; 7; прилож. «А» СП 485.1311500.2020 раздел 5; 6.1; 6.2 СП 486.1311500.2020 раздел 4; таблица 1; таблица 3 СП 3.13130.2009 п. 3; 4; 5; 6; 7. СП 7.13130.2013 п. 6.13; 6.22; 7.2; 7.6; 7.8; 7.11; 7.12; 7.14; 7.15; 7.17; 8. СП 8.13130.2020 п.5.2; таблица 2 СП 10.13130.2009 раздел 6; 7; 12; 13	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123 от 22.07.2008г. ч .4; 7 ст. 83 СП 485.1311500.2020 раздел 6.8; 6.10 СП 7.13130.2013 п. 6.24	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020№ 1479 п. 2; 21; 3; 4; 5; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 23;	Выполняется

безопасности объекта защиты и противопожарный режим	25; 26; 27; 28; 35; 36; 37; 41; 42; 43; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 60; 65; 68; 71; 72; 73; 85; 86; раздел XVIII; раздел XIX; приложение №1 Приказ МЧС России №806 от 18.11.2021
---	---