

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Волгоградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» ноября 2023 г.

Регистрационный № 34-08-2023-020805



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградский государственный
Новый экспериментальный театр»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградский государственный
Новый экспериментальный театр»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023403451554

ИНН: 3444021671

Место нахождения объекта защиты:

400066, обл Волгоградская, г Волгоград, ул Мира, Дом 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1952

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

1.4.	Высота здания, м	24
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	8628
1.6.	Объем здания, куб. м	59743
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ, ВПВ, НПВ, АУПТ, СДУ
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчетные значения пожарного риска Q_v для различных сценариев составляют: 1.242×10^{-7}. Таким образом, помещения театра ГБУК «НЭТ» имеют такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. Работа системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивается использованием следующего оборудования: - Прибор пожарной сигнализации – Сигнал-20П - Извещатель пожарный дымовой – ДИП-3 (267 шт.). - Извещатель пожарный тепловой и ручной – МАК, ИПР (39 шт.). Работа системы автоматического пожаротушения обеспечивается использованием следующего оборудования: - Клапан ВС – 6 шт. - Клапан ГД – 3 шт. - Клапан КСД – 2 шт. - Головки оросительные – 220 шт. - Задвижки 3046БР – 32 шт. - Трубопровод – 380 м. - Насосная – 1 шт.	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Не проводилась	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>	

	<u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3 табл.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 ФЗ-123 от 22.07.2008; п. 4.4, раздел 5, табл.2, раздел 8 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 ФЗ-123 от 22.07.2008; п. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 31, 57, 87, 88, табл. 21, 23, 24, 25 ФЗ-123 от 22.07.2008; п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 6.11 СП 4.13130.2013; раздел 5, раздел 6 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, 89 ФЗ-123 от 22.07.2008; п. 4.2.9, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.12, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.11 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ-123 от 22.07.2008; п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	ст. 83, 84, 85, 86, 91, 103 ФЗ-123 от 22.07.2008; п. 3, 5, 8 Постановления правительства №1464 от 01.09.2021; раздел 5, 6, 7, прилож. «А» СП 484.1311500.2020; раздел 5, 6.1, 6.2 СП 485.1311500.2020; раздел 4, таблица 1, таблица 3 СП 486.1311500.2020; п. 3, 4, 5, 6, 7	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009; п. 6.13, 6.22, 7.2, 7.6, 7.8, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.17, 8 СП 7.13130.2013; п.5.2, таблица 2 СП 8.13130.2020; раздел 6, 7, 12, 13 СП 10.13130.2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч .4, 7 ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008; раздел 6.8, 6.10 СП 485.1311500.2020; п. 6.24 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2, 21, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 65, 68, 71, 72, 73, 85, 86, раздел XVIII, раздел XIX, приложение №1 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020№ 1479; Приказ МЧС России №806 от 18.11.2021	Выполняется