

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Волгоградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» декабря 2023 г.

Регистрационный № 34-08-2023-023399



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное казённое общеобразовательное учреждение "Волжская школа №1"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВОЛЖСКАЯ ШКОЛА № 1"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023402001512

ИНН: 3435881166

Место нахождения объекта защиты:

404102, обл Волгоградская, г Волжский, б-р Профсоюзов, Дом 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1248

1.6.	Объем здания, куб. м	10674
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>– Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» - 1шт. Контроллер двухпроводной связи «С2000 -КДЛ-2И» - 3шт. Блок контрольно-пусковой» С2000 КПБ» - 1шт. Блок сигнально-пусковой «С2000-СПИ» -1шт. Блок индикации с клавиатурой «С2000 БКИ» - Моноблочная система оповещения трансляции, 480 вт. 5 зон, USB, MP 3, проигрыватель «LPA-LX 480» Микрофонная консоль «LPA – М1» -1шт. Устройство коммутационное «УК-ВК/04» - 2 шт. Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 – 1шт. Резервный источник питания РИП -24 -1шт. Аккумулятор 12в.; 17 Ач – 4 шт. Аккумулятор 12 в. 40Ач; -2 шт. Аккумулятор 12 в. 65 Ач -2 шт. Модульный автоматический выключатель «ВА47-29 1 Р» -1 шт. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ДИП-34А-04(ИП 212-34А) – 186 шт. Извещатель пожарный</p>

		<p>тепловой максимально дифференциальный «С2000 –ИП -03» - 8 шт. Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513 – 3АМ» - 23 шт. Оповещатель светозвуковой «Маяк -24-К» -1 шт. Громкоговоритель настенный «LPA-05W3» - 44 шт. Оповещатель световой «Выход»; Молния -24 «Выход» - 42 шт. Внутренний противопожарный водопровод (6 ПК) Рукава пожарные для ПК со стволом РС-50 – 6 шт. Задвижка РН16СЧ20 с электроприводом АИРМ – 6ЗВ4У2 - 1шт. Кнопка удаленного пуска – 6 шт.</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Оценка не проводилась		
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек		
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</p>
		<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130. 2013 с изм. 2022г. пункт 4.3 таблица 1 пункты 4.4 - 4.13	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 пункты 5.2; 6.3; 8.9; 8.12; 8.13; 8.14. Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 с изм. 2022г. пункты: 7.1; 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2020 пункты: 5.6.2 ; 5.5.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.202 пункты 4.1.4; 4.2.1 - 4.2.6; 4.2.10; 4.2.20; 4.3.1 - 4.3.4; 4.4.1 - 4.4.3, 4.4.6.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (14.02.2020) пункты:7.1-7.2.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 пункты 6.1; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.6; 6.2.11; 6.3.1; 6.3.2.; 6.3.3; 6.3.4; 6.4.1; 6.4.2; 6.5.1; 6.5.2; 6.6.1; 6.6.3; 6.6.5; 6.6.7; 6.6.12; 6.6.13; 6.6.15; 6.6.16; 6.6.27; 6.6.32; 6.6.36 – 6.6.38; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.2.1; 7.3.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.6.8; приложение А таблица А-1 пункт 14 СП 10.13130.2020; пункты:6.2.1; 6.2.2 - 6.2.5;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	ФЗ – № 276 от 14.07.2022 года ст. 83 пункт 7; 7,1	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	остановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; пункты: 2 – 5; 9 – 18; 21 – 24; 26 – 32; 35 – 37; 41; 43; 48; 50; 54 – 56; 60; 63; 91; 92; 400 – 407; 409 СП 2.13130.2020 пункты: 4.1; 4.2; 4.5; 5.2.3, 5.2.7	Выполняется